

JDS projekt, s.r.o.
Džbánov 22
566 01 Džbánov

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 16.12.2016	1090726670	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 10.1.2017

Vyjádření k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci:


Oprava povrchů v ulici Školní v Kerharticích

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí (NN) a podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN) ve správě ČEZ Distribuce, a.s.. O jeho poloze se informujte na základě žádosti o sdělení k existenci sítí (<https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>).

Souhlasíme s projektovou dokumentací stavby za těchto podmínek:

- v průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů, střešníků, konzol)
- **minimální vzdálenost** veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být **1 metr**
- **podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu**
- při zásahu do ochranného pásma **požádejte před započítím prací o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení**
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ** (dle platného sdělení o existenci sítí)
- **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 736005** (křížení, souběhy)
- případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

S pozdravem



Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.

Korespondenční adresa: Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326 00 | tel.: 800 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz | www.cezdistribuce.cz | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B 2145
Sídlo společnosti: Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02