

JDS projekt, s.r.o.
Džbánov 22
566 01 Džbánov

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 16.12.2016	1090726671	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 10.1.2017

Souhlas s prováděním činností a umístěním stavby v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy v provozování ČEZ Distribuce, a.s. pro akci:

Oprava povrchů v ulici Školní v Kerharticích

V zájmovém území se nachází vrchní vedení nízkého napětí (NN) a podzemní kabelové vedení nízkého napětí (kNN). S navrženým umístěním stavby a prováděním činností v ochranném pásmu **souhlasíme za těchto podmínek**:

- požadujeme trvalé zajištění přístupu k zařízením ČEZ k jejich provozování a údržbě
- během prací nesmí dojít k poškození stávajících vedení NN, kNN ani uzemňovací soustavy
- vrchní vedení NN nemá ochranné pásmo; musí však být dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302** a pro práci v blízkosti NN **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů, střešníků, konzol)
- **minimální vzdálenost** veškerých staveb, jejich základových konstrukcí, výkopů a oplocení od sloupů NN musí být **1m**
- musí být dodrženy vzdálenosti dle **ČSN 73 6005** (křížení, souběhy)
- **podzemní vedení kNN má podle §46 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění ochranné pásmo 1m na každou stranu od pláště kabelu**
- před zahájením zemních prací **požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení** v majetku ČEZ Distribuce, a.s. objednáním na lince **840 840 840**
(dle platného sdělení o existenci sítí, které získáte na <https://geoportal.cezdistribuce.cz/geoportal/>)
- **zemní práce** do vzdálenosti 1m od kabelu musí být prováděny **zásadně ručně**, bez použití mechanizace; v případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem **požádejte o provedení kontroly uložení pracovníka ČEZ**, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu.
- v případě poruchy kabelu v dotčeném území zajistí prováděcí firma (popř. investor stavby) výkopové práce a práce potřebné pro opravu kabelu, s uvedením terénu do původního stavu, na vlastní náklady

Případný požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle §47 energetického zákona č.458/2000_Sb. v platném znění formou přeložky zařízení distribuční soustavy

Platnost tohoto souhlasu je 1 rok. Nepozbývá však platnosti, bude-li realizace povolené činnosti v ochranném pásmu zahájena do 12 měsíců. Souhlas s umístěním stavby do ochranného pásma platí po dobu životnosti stavby

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

Přílohy: Podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech podzemních vedení