



PŘES INS. KRAJICÍ BUDE PŘEPOJENÁ A PŘEMÍSTĚNA
- SVÍTIDLA V1-V6 (1.N.P.)
- SVÍTIDLA V01-V02 (1.P.P. - POD PŘÍSTŘEŠKEM)

JYTY 4x1 - ET
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 2Aa,2Bc
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 1A

JYTY 4x1 - ET
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 2Aa,2Ab, 2Ba,2Bc
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 1A,1B
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 2Aa-2Ab/2Ba-b-c-d
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 1A-1B

CYKY J 3x2,5 - ZF1 - ZÁSUVKA 230V
CYKY J 3x1,5 - S1 - OSVĚTLENÍ
CYKY J 5x2,5 + CYA 6 - VZT2 - ODVLHČOVAČ
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 4A,4B
CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 3A,3B
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 4A-4B
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 3A-3B

CYKY J 5x1,5 - SP KLAPEK 3B
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 4A-4B
CYKY O 3x1,5 - OVLÁDÁNÍ VZT 3A-3B



- TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ 1/0, IP20
- STŘÍDAVÝ SPINAČ, ŘAZ. 6, IP20
- JEDNOL. SPINAČ IP44
- ZÁSUVKA 230V, IP44
- SERVOPONH KLAPEK VZT
- ET
- VENKOVNÍ TERMOSTAT

Hlavní inženýr projektu :		Ing. Radek Mýšák
Zodpovědný projektant :		Ing. Hana Bezstarostí
Projektant :		Ing. Hana Bezstarostí
Kraj :		Pardubický
M.Ú. :		Ústí nad Orlicí
Stavba :		Stavba : Město Ústí nad Orlicí, IČO 00279676, Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí, opravený hospodářský dvůr - Materská škola Ústí nad Orlicí, Na Výsluní 200, Na Výsluní 200, 562 01 Ústí nad Orlicí
Ústí nad Orlicí, st. 2631 a p.p.č. 514 k.ú. Ústí nad Orlicí [775274], Na Výsluní 200, 566 01 Ústí nad Orlicí		SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI MŠ Na Výsluní 200,
Název výkresu :		PŮDORYS 1.NP (PAVILÓN DĚTÍ)
SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		Číslo paré :
Měřítko :		1:100
Datum :		9/2015
Stupeň PD :		DSP + DPS
Číslo zakázky :		6-2/2015
Autorizace :		IRBOS s.r.o. Čestice 115 Kostelec nad Orlicí www.irbos.cz
Formát :		4x A4
Číslo výkresu :		D.1.4.c.6