

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/14618/2017/Novac
Číslo spisu: 102/2016
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Ing. Jana Nováčková
Tel: 465 514 237
E-mail: novackova@muuo.cz
Datum: 4.5.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Název veřejné zakázky: **Dětská hřiště v Ústí nad Orlicí**

Dotaz č. 1:

Prosím o upřesnění výšky betonové pokládky.

Odpověď:

Minimální tloušťka betonu bude minimálně 8 cm, kamenivo frakce 0-32 mm tl. 15 cm.

V Ústí nad Orlicí dne 4.5.2017

Petr Hájek
starosta města