

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

TEPVOS, spol. s r.o.
Královehradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Tepvos, spol. s r.o.	
Datum: 18-04-2017	
Číslo:	
Počet listů:	
Počet listů příloh:	
Ústí nad Orlicí	
12.4.2017	

Naše číslo jednací
KHSPA 06072/2017/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Andrejsková/465676462

Projektová dokumentace pro územní i stavební řízení na akci „Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150“

Závazné stanovisko

Na základě Vaší žádosti, doručené dne 6.4.2017, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen KHS) jako dotčený správní úřad ve smyslu § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), předložený návrh projektové dokumentace pro územní i stavební řízení na akci „**Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150**“.

Po zhodnocení souladu předloženého návrhu s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád toto závazné stanovisko:

S návrhem projektové dokumentace pro územní i stavební řízení na akci „Přeložka vodovodu Třebovská, u mostu přes Knapovecký potok LT DN150“ **s o u h l a s í.**

V souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění takto stanovených podmínek:

1. Před uvedením stavby vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.
2. Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen vyhovující výsledek rozboru pitné vody v rozsahu mikrobiologie z nové přeložky vodovodního řadu.

O d ů v o d n ě n í:

Předložená projektová dokumentace řeší přeložku vodovodního řadu LT DN150 v souvislosti s rekonstrukcí mostní konstrukce přes Knapovecký potok v Ústí nad Orlicí, v ul. Třebovská. Zahájení stavby bude v prostoru místní obslužné komunikace v ul. Třebovská před mostem u čp.416, kde bude provedeno napojení na stávající vodovodní řad, trasa je vedena v nezpevněné travnaté ploše. Na obou březích budou vybudovány startovací jámy pro protlak chráničky, do které bude umístěno potrubí. Ukončení přeložky bude opět v místní obslužné komunikaci v ul. Třebovská u čp. 49, napojením na stávající trasu vodovodního řadu. V tomto úseku nejsou žádné vodovodní přípojky. Celková délka přeložky bude cca 64 m.

Podmínka č. 1 vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou.

Podmínka č. 2 vychází z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4, odst.2 písm. a), vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.



Ing. Jitka Seidlová
vedoucí odd. hygieny obecné a komunální

PD adresátu