



PROTOKOL O VYTYČENÍ PLYNÁRENSKÉHO ZAŘÍZENÍ (PZ) – ELEKTRICKÉHO ZAŘÍZENÍ (EZ) Číslo:

GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311, zápis v OR: Krajský soud v Brně, odd. C, vl. 57165

Stanovisko GridServices, s.r.o.

Ze dne:

1. 2. 2016

Č. j.:

5001 242 039

Investor (žadatel)

Jméno:

Město Ústí nad Orlicí

Adresa:

Sychrova 16 Ústí nad Orlicí

Telefon:

Název stavby:

Nový most přes Krapovecký potok v ulici Trébovská

Místo stavby:

Ústí nad Orlicí

55461

Ulice:

Trébovská

Číslo pop./orient.:

237

Rozsah vytyčovaného PZ, EZ

(uvést např. ulice, od č. p. do č. p. v rozsahu vyznačeném na map. situaci, od bodu do bodu)

STL Ocel plynovod a přípojka n. op. 237

Rozsah vytyčeného zařízení v (m):

Vytyčení bylo provedeno

☐ Vizuálně, dle orientačního zaměření (dle ověřené dokumentace GridServices, s.r.o.)

☒ Hledačem typu:

RD 8000

☐ Za pomoci kontrolních sond

Dne:

3. 3. 2017

Vedení trasy bylo vizuálně vyznačeno v terénu

☒ Barvou

☐ Kolíky

☐ Pomocí vnějších znaků

Při provádění prací je nutné dodržet stanovisko GridServices, s.r.o.

Veškeré zemní práce v blízkosti plynovodu je nutné provádět ručně – u NTL, STL PZ, EZ 1 m, u VTL PZ 4 m na každou stranu. Práce v bezprostřední blízkosti PZ, EZ provádět tak, aby nedošlo k porušení izolace nebo stěny PE potrubí. Jakékoliv nejasnosti v průběhu prací v blízkosti plynovodu konzultujte s GridServices, s.r.o. Přesné hloubkové uložení nebylo stanoveno. Toto je nutno ověřit ručně kopanou sondou. V případě nejasné trasy PZ, EZ budou v místech označených na situačním zákresu provedeny se zvýšenou opatrností rovněž ručně vykopané sondy k upřesnění umístění PZ, EZ.

Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu PZ, EZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnost v ochranném pásmu PZ, EZ a kontrola PZ, EZ.

Kontrolu je možné objednat min. 5 dnů předem na: www.innogy.cz nebo Zákaznická linka 800 11 33 55.

Objednatel prohlašuje, že vytyčení bylo provedeno v požadovaném rozsahu.

Vytyčení provedl

Vytyčení převzal (organizace, provádějící firma)

Organizace

Jméno, příjmení **Antonín Hanzl**

Funkce

Inspektor PZ

Telefon: 724 153 658

Podpis

Hanzl

Jméno, příjmení

Machačrý

Funkce

608 553 300

Telefon

Podpis

Machačrý

TEPVOS

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

-1- IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793

Vytyčení má platnost 2 měsíce.

Přílohy: