



Č.	MÍSTNOST	PLOCHA
11	ZADVERÍ	4,1
12	ŠATNA DĚTÍ	16,1
13	ŠATNA DĚTÍ	17,0
14	DENNÍ/MÍSTNOST	63,0
15	HERNA	30,8
16	PŘÍPRAVNA JIDLA	14,5
17	WC, UMYVÁRNA	13,5
18	SCHODIŠTĚ	10,7
19	JÍDELNÍ VÝTAH	1,1

Poznámka 1:
Silnoproudé rozvody musí být taženy odděleně od slaboproudých vedení.

Poznámka 2:
Kabelové trasy jsou navrženy orientačně, pokud budou nalezeny trasy vhodnější je možné je po dohodě s investorem použít.

LEGENDA:

- ZÁSUVKY 16A/230V IP44

- ZÁSUVKY 16A/400V IP44

- ZÁSUVKY 16A/230V IP20 - VZDY PRVNÍ V OKRUHU S OCHRANOU PROTI PŘEPĚTÍ

- KABELOVÁ TRASA

- OHŘÍVAČ VODY - STÁVAJÍCÍ

- SPORÁKOVÁ KOMBINACE

- VÝVOD KE SPOTŘEBÍČI 400V/16A

- STOUPACÍ VEDENÍ

- PROSTOROVÝ TERMOSTAT 5-50°C

- TLAČÍTKO NOUZOVÉHO VYPNUTÍ PLYNOVÉHO KOTLE

BT

STOP

UT

ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA:
OCHRANNÉ OPATŘENÍ:

3+NPE AC 50Hz, 400V/230V TN-C-S
AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE DLE ČSN 33 2000-4-41 ed. 2

- ZÁKLADNÍ - ZÁKLADNÍ IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKAMI
NEBO KRYTY

- OCHRANA PŘI PORUŠE - OCHR. POSPOJOVÁNÍM, AUTOMATICKÝM
ODPOJENÍM V PŘÍPADĚ PORUCHY

STANOVENÍ PROSTŘEDÍ:
PROVEDENÍ:

DLE ČSN 33 2000-1, 33 2000-5-51 ed. 3 - viz. TZ
KABELY CYKY ULOŽENÝMI POD OMÍTKOU, V LIŠTÁCH,
VE STROPNÍ KONSTRUKCI, V PODLAHÁCH

VYPRACOVAL	VEDOUČÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div><div></div><div>ELEKTRO-SYCHRA s.r.o. IČO: 256 01 001 Sídlo: 562 01, Ústí nad Orlicí Telefon: 465 533 146, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div></div>			
ROMAN HRODĚJ	ING. PETR ŠEDÁJ	ING. PETR ŠEDÁJ				
MÍSTO VYSTAVBY	Ústí nad Orlicí, Hrádky					
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí					
STAVBA			FORMÁT	A2		
STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ POD LESEM HVLÁTKY, ÚSTÍ NAD ORLICÍ			DATUM	3/2016		
			STUPEŇ	DSP		
			ČÍSLO ZAKÁZKY	16013		
OBSAH			MĚŘÍTKO	1:50		
SILNOPROUD 1.NP			ČÍSLO VÝKRESU	E4		