

Poznámka:

Rozvaděč bude proveden v souladu s přípojovacími podmínkami ČEZ Distribuce a.s. a upraven pro zaplombování fakturačního měření.

Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 :

Základní ochrana - izolací živých částí a krytím


Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje,
ochranným pospojováním

OCEP rozvaděč DZ43-2405, OEZ Letohrad

Rozměry: 606*846*165

Krytí: 43/20

Přívod spodem, vývody vrchem

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL					
Ing. Petr Šedaj		Jiří Skaličský		Ing. Petr Šedaj					
ODEC	Ústí nad Orlicí - Hylváty								
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01								
<div><div>ELEKTRO SYCHRA s.r.o. Info@elektro-sychra.cz 562 01 Ústí nad Orlicí Tel./fax 46595202/13 E-mail: _____</div></div>									
						FORMÁT			
						ČÍSLO ZAK.	14112		
						DATUM	3/2015		
						ÚČEL	DPS		
MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU								
Hasičská zbrojnice SDH Hylváty									
st.p.č.345									
k. ú. Hylváty									
VÝKRES									
Rozvaděč RE									
D.1.4.D-5									