



KOKULA s.r.o.
Na Štěpnici 970
562 01 Ústí nad Orlicí

DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE/LINKA	MÍSTO ODESLÁNÍ/DNE
-- / 8.10.2015	1079025775	Ing. Zeman / 462 113 161	Česká Třebová / 12.10.2015

Vyjádření k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro akci

Ústí nad Orlicí, Třebovská 299, hasičská zbrojnice SDH Hylváty

V zájmovém území se nachází nadzemní vedení nízkého napětí (NN) ve správě ČEZ Distribuce, a.s..

Souhlasíme s dokumentací ke stavebnímu řízení za těchto podmínek:

- v průběhu stavby ani po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, uzemnění ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména **PNE 333302, ČSN 736005** a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti dle **ČSN EN 50110-1 ed.2**
- nesmí být narušena **stabilita podpěrných bodů** (sloupů, střešníků, konzol)
- minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být **1 metr**.
- požadavek na úpravu distribuční sítě bude řešen dle energetického zákona (458/2000 Sb.) jako přeložka zařízení distribuční soustavy (v systému evidujeme žádost č. 8120049477)

S pozdravem

Ing. Bohuslav Ježek

Vedoucí oddělení Správa energetického majetku – region

ČEZ Distribuce, a. s.,

Děčín, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035

tel. Zákaznické služby: **840 840 840**, tel. Poruchové služby: **840 850 860**, fax: 378 02 008

e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145

Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PSČ 303 03, Plzeň