

Legenda prikladu :

CYKY 3C×1,5+ CY4ŽŽ
ukončeny v krabici na zd

1. Závada přístroji

Zakladni údaje


Napětiová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-CS

Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících

Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje

dle ČSN 33 2000-5-52 ed.2.

kanále PK140 v nice garáže 106.

		ELEKTRO SVOBODA s.r.o. Jarmovská 238 560 01 Lázně Bohdaneč E-mail: info@elektro-svoboda.cz	
2020 PROJEKTOVÁNÍ	VYPRACOVÁNÍ	KONTROLA DÍL	
Ing. Petr Šedlý	Jiří Šmahlíkovi	Ing. Petr Šedlý	
OBJEKT			
Číslo návt. - Hlavní			
INVESTOR		Mesto návt. návt. - Systému 16, 562 01	
<h1>Hasičská zbrojnice SDH Hynávy</h1> <h2>st.p.č. 345</h2> <h3>k.ú. Hynávy</h3>			
PRŮBĚH			
POZNÁTKY			
ČÍSLO ZÁK.		14112	
DATA		3.2015	
ČERH		DPS	
MĚŘÍTKO		ČÍSLO PRŮBĚHU	
1:50		D 1.4 D-2	