

## Základní údaje :

Napěťová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-S

Ochranné opatření dle ČSN 33 2000-4-41-ed.2 :


Základní ochrana - izolací živých částí a krytím

Ochrana při poruše - automatickým odpojením od zdroje,  
ochranným pospojováním

Doplňková ochrana - proudovým chráničem

Zapuštěná rozvodnice uzamykatelná

Krytí min.: IP44

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	 <div>ELEKTRO SYCHRA s.r.o. Jilemnického 233 562 01 Ústí nad Orlicí Tel./fax 465/520213 E-mail : <a href="mailto:info@elektro-sychra.cz">info@elektro-sychra.cz</a></div>	
Ing. Petr Šedaj		Jiří Skalický	Ing. Petr Šedaj		
OBEC	Ústí nad Orlicí - Hylváty				
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 01				
<div>Hasičská zbrojnice SDH Hylváty st.p.č.345 k.ú. Hylváty</div>					
				FORMÁT	
				ČÍSLO ZAK.	14112
				DATUM	3/2015
				ÚČEL	DPS
<div>VÝKRES Rozvaděč RV</div>				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
					D.1.4.D-10