



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	m2
1.06	SPRCHY	23.00
1.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST SAUNY	2.80
1.08	SAUNA	19.40
1.09	OCHLAZOVACÍ BAZÉNEK	33.55
1.10	ODPOČÍVÁRNA	25.20
1.11	MASÁŽE	14.50
1.12	MASÁŽE	8.20
1.13	WC	2.30
1.14	WC	2.30
1.15	CHODBA	9.10

LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

- 22-050090-VK

K20VM 160036
- DESIGNOVÉ VERTIKÁLNÍ OTOPNÉ TĚLESO

TYP KORATHERM M, VÝŠKA 1800 mm, DÉLKA 366 mm
- 2 DESKY, 2 PŘIDAVNÉ PŘESTUPNÍ PLOCHY, VÝŠKA 500 mm, DÉLKA 900 mm
- DESKOVÉ OTOPNÉ TĚLESO, TYP VENTIL KOMPACT

LEGENDA POTRUBÍ

- PŘÍVODNÍ POTRUBÍ
- - - - -

VRATNÉ POTRUBÍ

LEGENDA ARMATUR

- ⌄

AOV

AUTOMATICKÝ ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL
- ⌄

RV

REGULAČNÍ ARMATURA HYDROCONTROL ZÁVITOVÁ

POZNÁMKA

- TEPLOTNÍ SPÁD SOUSTAVY 60/45 °C
- POTRUBÍ K OTOP. TĚLESŮM VEDENO V PODLAŽE – POTRUBÍ MĚDĚNÉ IZOLOVANÉ TEPELNOU IZOLACÍ
- V NEJVYŠŠÍCH MÍSTECH BUDOU UMÍSTĚNY ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY
- OTOPNÁ TĚLESA V MÍSTNOSTECH MASÁŽÍ – KORADO VENTIL KOMPACT, VČETNĚ TERMOREGULAČNÍHO VENTILU A ELEKTRONICKÉ HLAVICE
- OTOPNÁ TĚLESA V ODPOČÍVÁRNĚ – KORADO KORATHERM VERTIKAL–M, VČETNĚ TERMOREGULAČNÍHO VENTILU A HLAVICE
- PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO VENTIL KOMPACT – OVENTROP MULTIFLEX F, PRO VK DN15 VNITŘNÍ ZÁVIT ROHOVÝ
- PŘÍPOJOVACÍ ŠROUBENÍ PRO KORATHERM VERTIKAL – OVENTROP MULTIBLOCK T, DN15 VNITŘNÍ ZÁVIT ROHOVÝ
- DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ OTOPNÁ TĚLESA V ŘEŠENÝCH MÍSTNOSTECH, VČETNĚ JEJICH PŘÍPOJEK
- MATERIÁL POTRUBÍ – MĚĎ, SPOJOVANÁ PÁJENÍM
- PROSTUPY STAVEBNÍMI KONSTRUKCEMI – DODÁVKA STAVBY
- ROZVODY V CHODBĚ ZASEKAT DO ZDI, POTRUBÍ VĚST NAD SEBOU
- PŘED NAPOJENÍM NA STÁVAJÍCÍ ROZVODY ÚT OSADIT VYVAŽOVACÍ A ODVZDUŠŇOVACÍ VENTILY, PŘI REALIZACI NÁSLEDUJÍCÍ ETAPY PŘENĚST NA ROZDĚLOVAČ

ZODPOV. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div><div>TZ</div><div>PRO</div><div>KONCEPCE PROJEKCE INŽENÝRING</div></div> <div><div>TZ pro, s.r.o.</div><div>Filipinského 55</div><div>615 00 Brno</div><div>tzpro@tzpro.cz</div><div>www.tzpro.cz</div></div>	
ING. PAVEL BURIAN	JAKUB DVOŘÁK	ING. ONDŘEJ SEGET		
INVESTOR: TEPVOS spol. s r.o.			DATUM	05/2017
AKCE: REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ SAUNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ			STUPEŇ	DPS
			FORMÁT	4xA4
			Č. ZAKÁZKY	020/2017
PROFESE: VYTÁPĚNÍ			MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:
OBSAH: PŮDORYS 1.NP			1:50	D.1.4.a–b01