


## Legenda/Legend:

- směr přívodního vzduchu
- směr odpadního vzduchu
- kruhové potrubí SPIRO
- čtyřhranné potrubí
- flexo potrubí (ALUVAC apod.)
- prostup přes stěnu/střechu
- potrubní radiální ventilátor
- regulační klapka do kruhového potrubí
- zpětná klapka
- odtahový/přívodní ventil
- odtahový/přívodní vířivá vyústˇ
- vyústka na kruhové/čtyřhranné potrubí
- tepelná a hluková izolace
- stoupačka nahoru/dolu

Je nutné před započetím prací přeměřit všechny rozměry potrubí, zda skutečnost odpovídá projektu a pokud ne přizpůsobyt se těmto skutečnostem;
poloha všech potrubních rozvodů a elementů předepsaných tímto projektem bude podle určujících kót; není-li přesná poloha papsána kótami, tak bude odpovídat poloze dané výkresovou dokumentací s přesností odpovídající měřítku výkresu v řádech mm (např. pro měřítko 1:100 s přesností 100 mm);
vzt potrubí bude zavěšeno na atestovaných závěsech s max. roztečí 3 metry (nepočítá se zatížením od ostatních profesí);
dveře budou vybveny dveřní mřížkou 300x120 mm, která bude dodávkou stavby;
součástí dokumentace je technická zpráva a výkaz výměr

| | | |
|---|---|---|
| ZODP. PROJEKTANT<br>Ing. DAVID PAVLAS | VYPRACOVAL<br>Ing. DAVID PAVLAS | B3ATELIER<br>Ing. Ondřej Bayerle, ČKAIT-0010480<br>Pelclova 1572, 612 00 Brno<br>mobil: +420 602 341 192, kancelář:<br>602 00 Brno, tel.: +420 602 341 192<br>e-mail: b3atelier@b3atelier.cz |
| OBJEDNATEL<br>MĚSTO ÚSTÍ nad ORLICÍ, odbor rozvoje města | | |
| PARDUBICKÝ KRAJ | FORMÁT | |
| STRAVOVACÍ ZAŘÍZENÍ v ÚSTÍ nad ORLICÍ, parc. č. 1646<br>VZDUCHOTECHNIKA | DATUM | ČERVEN 2017 |
| | ÚČEL | DPS |
| | ČÍSLO KOPIE | |
| PŮDORYS PŘÍZEMÍ | MĚŘÍTKO<br>1:50 | ČÍSLO VÝKRESU<br>03 |