

Vaše č.j.:
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/20137/2017/ORM/nm
Číslo spisu: 2772/2015
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Michal Nezdařil
Tel: 465 514 246
E-mail: nezdaril@muuo.cz
Datum: 23.6.2017
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Rekonstrukce hasičské zbrojnice SDH Hylváty
Evidenční číslo VZ	P17V00000019
Velikost a druh ZŘ	Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce

DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

Dotaz č. 1:

Trvá zadavatel na vyztužení ocelovou pozinkovanou výztuhou o síle 2 mm? (týká se všech ráků a křidel oken a dveří)

Odpověď:

Ano, zadavatel trvá na provedení dané výztuhy.

Petr Hájek
starosta města