


ZÁKLADNÍ ÚDAJE:

Napětová soustava : 3+NPE, AC 50Hz, 230/400V, TN-C-S  
Ochranná opatření dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2 a norem souvisejících :  
Základní ochrana - izolací živých částí a krytím  
Ochrana při poruše - ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje  
Doplňková ochrana - proudovým chráničem  
  
Elektroinstalace kabely CYKY, uloženými v kabelových žlabech, na  
lávkách, trubkových chráničkách nebo v konstrukci stavby dle ČSN 33  
2000-5-52 ed.2.

LEGENDA ELEKTRO:

- spínač 1-pólový
- spínač sériový
- spínač střídavý
- termostat prostorový
- zásuvka jednonásobná
- zásuvka 2-násobná
- pospojování
- volný vývod - dígeštor
- spínač 3-pólový se signálkou
- RB-2 rozvaděč
- světlo přisazené
- světlo nástěnné
- PIR čidlo nástěnné
- tlačítko
- DATA zásuvka datová dvojnásobná
- TV-SAT zásuvka televizní
- hlavní ochranné pospojování
- HOP
- V ventilátor 230V
- světlo nouzové přisazené
- světlo nouzové nástěnné
- domácí telefon
- tablo domácího telefonu
- elektr. zámek
- hlavní vedení
- slaboproudé vedení
- přívodní vedení AYKY 4x35 v chr.kopoflex
- drát FeZn pr.10

VYPRACOVAL	VEDOUCÍ PROJEKTANT	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	<div> <b>ELEKTRO-SYCHRA</b> Elektro-Sychra, spol. s r.o. Jilemnického 233 562 01, Ústí nad Orlicí tel: 465 523 140, e-mail: info@elektro-sychra.cz</div>	
ZDENĚK ŠEJBL	ING. PETR ŠEJDAJ	ING. PETR ŠEJDAJ		
MÍSTO VÝSTAVBY	ÚSTÍ NAD ORLICÍ, HYLÁVY, ŠVERMOVA č.p.148			
INVESTOR	MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
STAVBA  STAVEBNÍ ÚPRAVA č.p.148 ÚSTÍ NAD ORLICÍ			FORMÁT	A2
			DATUM	1/2017
			STUPEŇ	DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	17005
			MĚŘÍTKO	1 : 50
OBSAH	ELEKTROINSTALACE 2.NP		ČÍSLO VÝKRESU	D 1.4.3