



POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/ TN-C-S
OCHRANNÉ OPÁŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPŮLKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁNIČEM

NENÍ-LI UVEDENO JINAK BUDOU SPÍNAČE UMÍSTĚNY VE VÝŠCE CCA 1,3m
NAD PODLAHOU, ZASUVKY 0,5m NAD PODLAHOU.

LINIOVÉ SCHEMA CENTRAL + TOTAL STOP JE NA VÝKRESE Č. E-03
PŘESNÉ UMÍSTĚNÍ CENTRAL A TOTAL STOP OVLADAČŮ PROVĚST PO DOHODĚ
SE SPECIALIZACÍ EPS

LEGENDA SVÍTIDEL A ZAŘÍZENÍ:

OZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	DOPORUČENÝ TYP
A ×	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘÍSAZENÉ LED 1x25W/2200lm, 3000K IP54	PLAST B-SFD-OPD 220083 25W ECG W03
B ×	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘÍSAZENÉ SE ZDROJEM LED 1x16-1600lm, 3000K IP64	ROMANA MINI LED16W
C	SVÍTIDLO INTERIÉROVÉ PŘÍSAZENÉ LED VYBVENÉ NOUZOVMÝM MODULEM 300lm 1x25W/2200lm, 3000K IP54	PLAST B-SFD-OPD 220083 25W ECG W03+NO MODUL
D	SVÍTIDLO LED PRO NEPŘÍMÉ NOUZOVÉ OSV. VČETNĚ PODKĚŠENÉHO DIKTOSRAMU 1 hod., 190lm, IP64	PALAS-LED-1-M1-ST
E ×	SVÍTIDLO EXTERIÉROVÉ PŘÍSAZENÉ SE ZDROJEM LED 1x16-1600lm, 3000K IP65	MELISSA MINI B ST LED16W

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil	ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová	
Ing. Špíchal	Ing. Špíchal			
Kroj : Pardubický	Obec: Ústí nad Orlicí			
Investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrovská, Ústí nad Orlicí				
Stavba: Modernizace výtahů v centru sociální péče Města Ústí nad Orlicí D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE-Silnoproud Dokumentace pro stavební povolení			Stupeň Zak.čís. Arch. číslo Měřítko	Datum 07/2017 PSP 27/2017 1399 Čís.výkr. D.1.4.1 01
Obsah: SITUAČNÍ SCHEMA – ROZVODY V 1.NP			1:72	