



POZNÁMKA :

ROZVODNÁ SOUSTAVA: 3 NPE AC 50Hz 230/400V/TN-C-S
OCHRANNÉ OPÁŘENÍ: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
OCHRANA PŘI PORUŠE: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY
DOPĹŇKOVÁ OCHRANA: PROUDOVÝM CHRÁŇIČEM

NENÍ-LI UVEDENO JINAK SPÍNAČE UMÍSTĚNÝ VE VÝŠCE CCA 1,3m
NAD PODLAHOU, ZÁSUVKY 0,5m NAD PODLAHOU.

LEGENDA SVÍTIDEL A ZAŘÍZENÍ:

OZNAČ.	CHARAKTERISTIKA	DOPORUČENÝ TYP
A ✕	SVI TLIDLO INTERIEROVÉ PRÍSAZENÉ LED 1x25W/2200lm, 3000K IP54	PLAST B-SID-OPD 220083 25W ECG W03
B ✕	SVI TLIDLO INTERIEROVÉ PRÍSAZENÉ SE ZDROJOM LED 1x16-1600lm, 3000K IP64	ROMANA MINI LED16W
C ✕	SVI TLIDLO INTERIEROVÉ PRÍSAZENÉ LED VYBVENÉ NOUZOVMÝM MODULOM 300lm 1x25W/2200lm, 3000K IP54	PLAST B-SID-OPD 220083 25W ECG W03+NO MODUL
D ✕	SVI TLIDLO LED PRO NEPRÁRNE NOUZOVÉ OSV. VČETNÉ PODAČENIEHO PIKTOGRAMU 1 hod., 190lm, IP64	PALAS-LED-1-M1-ST
E ✕	SVI TLIDLO EXTERIEROVÉ PRÍSAZENÉ SE ZDROJOM LED 1x16-1600lm, 3000K IP65	MELISSA MINI B ST LED16W

Zodp. projektant	Vypracoval	Kreslil
Ing. Šplíchal	Ing. Šplíchal	
Kraj :	Pardubický	Obec: Ústí nad Orlicí
Investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrovská6, Ústí nad Orlicí	
Stavba:	Modernizace výtahů v centru sociální péče Města Ústí nad Orlicí D.1.4.1 ELEKTROINSTALACE–Silnoproud Dokumentace pro stavební povolení	
Obsah:	SITUAČNÍ SCHEMA – ROZVODY NA SCHODIŠTI VZOROVÉ PODLAŽÍ 2.NP–9.NP	
ADECO s.r.o. Komenského 726 560 02 Česká Třebová		
Datum	07/2017	
Stupeň	PSP	
Zak.č.is.	27/2017	
Arch. číslo	1399	
Měřítko	Čís.výkr.	
1:50	D.1.4.1	
	02	