

**Dodatečná informace č. 1**  
**k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku**  
**na výběr dodavatele stavby**

**„Modernizace výtahů v Centru sociální péče  
v Ústí nad Orlicí“**

**Zadavatel obdržel dne 31.1.2018 elektronicky dotaz jednoho ze zájemců:**

*Dobrý den,*

*na základě prostudování dokumentace bylo zjištěno, že*

- 1. není zohledněno nucené odvětrání šachet evakuačních výtahů dle ČSN 73 0802 čl. 8.10.5.. Dle našich zkušeností není možné bez přetlakového odvětrání evakuační výtahy zkolaudovat.*
- 2. není zohledněna dělicí stěna mezi jednotlivými výtahy (mezi pohyblivými částmi jednotlivých výtahů musí být min 50 cm, což nejsme schopni garantovat).*

*Prosím o vyjádření děkuji*

**Odpověď zadavatele k otázce č. 1 (větrání šachty):**

*Podle článku 8.10.5. ČSN 73 0802 musí být přetlakově větrané šachty evakuačních výtahů s výškou přes 30 metrů, což v našem případě není. V Požárně bezpečnostním řešení, které je součástí projektové dokumentace, je uveden způsob větrání šachty, který zůstává v platnosti.*

**Odpověď zadavatele k otázce č. 2 (dělicí přepážka):**

*V projektové dokumentaci, konkrétně ve výkazu výměr, je odkaz na specifikaci – např. výpis prvků. V projektové dokumentaci je uvedeno, že výtahy musí splňovat mezi jiným podmínky dle ČSN EN 81-20, tedy včetně čl. 5.2.5.5.2. Protože se v daném případě jedná o stávající výtahovou šachtu, je možné pro splnění podmínek použít buď znění čl. 5.2.5.5.2.1 (instalace přepážky od výšky 0,3m nejnižšího místa šachty až do výše 2,5 m nad úroveň dolní krajní stanice atd.) nebo znění čl. 5.2.5.5.2.2 (instalace přepážky po celé výšce šachty, bude-li vodorovná vzdálenost od hrany zábradlí k pohyblivé části sousedního výtahu menší než 0,5m atd.). S ohledem na různé možnosti konstrukčního řešení ze strany výrobců výtahů nestanovil projektant a zadavatel záměrně konkrétní způsob s tím, že ponechává na zhotoviteli, který z výše citovaných článků normy využije vzhledem ke svému konstrukčním zvyklostem. V každém případě zadavatel požaduje kompletní a plně funkční dodávku, splňující platnou legislativu.*

**Z důvodu elektronického dotazu jednoho ze zájemců, prodlužuje zadavatel veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek dle § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek do 13.02.2018 do 10:00. Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.**

V Ústí nad Orlicí 5.2.2018

*Petr Hájek*  
*starosta města*