

Dodatečná informace č. 2
k zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku
na výběr dodavatele stavby

**„Modernizace výtahů v Centru sociální péče
v Ústí nad Orlicí“**

Zadavatel obdržel dne 6.2.2018 elektronicky dotaz jednoho ze zájemců:

Dobrý den,

níže posílám dotazy na zadávací dokumentaci.

- 1. Výtahy jako součást PBŘ by měly být napájeny prostřednictvím nehořlavých kabelů. Totéž platí o distribuci elektřiny z náhradního zdroje. Výkazy výměr elektro, výtahů, stavby ani náhradního zdroje však žádné takové specifikace neobsahují. Nacenení se týká pouze kabelů CYKY, které však pro požárně bezpečnostní zařízení nelze použít. Budou výkazy výměr v tomto ohledu upraveny a doplněny tak, aby odpovídaly požadavkům pro evakuační výtahy?*
- 2. Požární zpráva obsahuje následující specifikaci: Prostor šachty evakuačního výtahu musí být zajištěn proti proniku kouře z požáru v kterékoli části objektu formou zvýšeným tlakem vzduchu v šachtě. - V zadávací dokumentaci není nijak specifikováno, jak má být zajištěn zvýšený tlak v šachtě výtahu.*

Děkuji

Odpověď zadavatele k otázce č. 1 (nehořlavé kabely):

Kabely jsou vedeny v zemi a jsou dle projektové dokumentace nehořlavé. Ve výkazu výměr jsou uvedeny pod dílem „Kabely bezhalogenové“ se zachováním funkčnosti kabelové trasy v objektu D.1.4.1 Silnoproudé rozvody, v rozpočtu č.2 Materiál. Není důvod provádět změnu

Odpověď zadavatele k otázce č. 2 (větrání výtahové šachty zvýšeným tlakem):

V dotazu zmiňovaný způsob větrání je uveden v Požárně bezpečnostním řešení, nebyl však řešen v jednotlivých profesích a v Soupisu prací, dodávek a služeb. V příloze je proto přiloženo doplnění projektové dokumentace, které řádné větrání výtahové šachty nově řeší výkresově i rozpočtově. Toto doplnění projektové dokumentace je pro přehlednost nabídek předkládáno jako další samostatný stavební objekt.

Z důvodu elektronického dotazu jednoho ze zájemců, prodlužuje zadavatel veřejné zakázky lhůtu pro podání nabídek dle § 54 a § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek do 27.02.2018 do 10:00. Otevírání obálek se uskuteční bezprostředně po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

V Ústí nad Orlicí 9.2.2018

Petr Hájek
starosta města