


ULOŽENÍ KANALIZACE  
V MÍSTNÍ KOMUNIKACI  
MĚSTA




LEGENDA:	
1 –	HUTNĚNÝ OBSYP DRCENÝM KAMENÍVEM ŠTĚRKODRT 8–16mm
2 –	HUTNĚNÉ LOŽE POTRUBÍ – 150mm ŠTĚRKODRT 8–16mm
3 –	ZHUTŇOVÁNÍ DO VÝŠKY 300 mm NAD TROUBOU JE NEPŘÍPUSTNÉ
4 –	TROUBA PP/PVC KANALIZAČNÍ,

DN	(mm)	250	300	400	500	600
t	(mm)	4,5	7,7	9,8	12,2	27
s	(mm)	1100	1100	1200	1300	1400
s-hl. přes 4m	(mm)	1300	1400	1500	1600	1700
PIŠK. LOŽE	(m³/m)	0,20	0,22	0,24	0,26	0,28
OBSYP	(m³/m)	0,515	0,612	0,783	0,910	0,924
POTRUBÍ	(m³/m)	0,035	0,078	0,162	0,250	0,336

ŠÍŘKY RÝH

ULOŽENÍ POTRUBÍ  
KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY  
V ASFALT. CHODNÍKU



REVIZE 03/2018

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM
Zodpov. projektant		
Ing. Pravec František		
Vyracoval		
Ing. Pravec František		
Kontrola		
Ing. Kopecký Josef		
Obec		
Ústí nad Orlicí		
Kraj		
Pardubický		
Investor		
TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí		
Číslo zakázky		130522013
Druh projektu		DSP
Datum		10/2013
Formát A4		2xA4
Měřítko		Číslo přílohy
ULOŽENÍ POTRUBÍ		1:25
		D.6