



BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

PŮDORYS




PŘÍČNÝ ŘEZ
A–A'




BLOKY NA HORIZONTÁLNÍCH LOMECH



PŮDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ
B–B'



BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)



ROZMĚRY

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80		DN100		DN150		DN200					
V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2			
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

ROZMĚRY

alfa	DN80		DN100		DN150		DN200		DN300	
	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š	V	Š
11"	450	200	500	200	550	200	600	300	700	400
22"	450	200	500	200	550	250	600	400	700	450
30"	450	250	500	250	550	300	600	500	700	500
45"	450	300	500	300	550	400	600	600	700	600

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

REVIZE		POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM	
Zodpov. projektant		Vyracoval		kontrola	
Ing. Pravec František		Ing. Kopecký Josef		Ing. Pravec František	
Obec		Ústí nad Orlicí		Pardubický	
Investor		TEPROS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí			
OBNOVA - VODOVOD V ULICI DRUŽSTEVNÍ ZLT DN80		Číslo zakázky		12022018	
		Druh projektu		DSP-HPS	
		Datum		07/2018	
		Formát A4		4xA4	
		Měřítko		Číslo přílohy	
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ				D.4	



570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz