



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z LIT DN 80
V TRAVNATÉ PLOŠE



LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU
- 2 – HUTNĚNÝ OBSYP VYTŘIDĚNOU VYTĚŽENOU ZEMINOU
- 3 – VODOVOD, POTRUBÍ–PE100, RC, SDR 17
- 4 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 5 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ
Z LIT DN 80
V MÍSTNÍ ASF. KOMUNIKACI
ULICE DRUŽSTEVNÍ – ÚSTÍ N.O.




LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP ŠTP 0–63
- 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – VODOVOD, POTRUBÍ
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

ULOŽENÍ POTRUBÍ
VODOVODNÍ PŘÍPOJKY
V ASFALT. CHODNÍKU



REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE				DATUM
Zadpov. projektant	Vypracoval		Kontrola		
Ing. Pravec František <i>Pravec</i>	Ing. Kopecký Josef <i>Kopecký</i>		Ing. Pravec František		
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Pardubický		
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí				
			<div><p>PC PROJEKT projekční kancelář 570 01 Lihomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@vo.cz</p></div>		
Číslo zakázky					
Druh projektu					
Datum					
Formát A4					
Měřítko			Číslo přílohy		
ULOŽENÍ POTRUBÍ			D.6		