

Vaše č.j.:  
Ze dne:

Naše č.j.: MUUO/4138/2019/ORM/nm  
Číslo spisu: 1256/2014  
Poč. listů: 1  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Michal Nezdařil  
Tel: 465 514 246  
E-mail: nezdaril@muuo.cz  
Datum: 5.2.2019  
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Stabilizační byty Dukla čp. 300 - 2. etapa
Evidenční číslo VZ	P19V00000001
Velikost a druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

## DODATEČNÁ INFORMACE Č. 1

### Dotaz č. 1:

Žádám o doplnění informací k položce č. 44 dodávka a montáž výplní otvorů.

### Odpověď:

Do zadávací dokumentace byl doplněn výpis oken 4.NP. Jedná se o výměnu stávajících oken, rozměry budou zachovány stávající.

### Dotaz č. 2:

Žádám o doplnění bližší specifikace k položkám č. 26 a 27 - foukané izolace.

### Odpověď:

Izolace minerální foukaná, lambda deklarovaná = 0,036 W/mK, odolná vůči škůdcům, hnilobám a plísním.

### Dotaz č. 3:

Ve výkazu výměr není položka na dodávku a montáž výtahu.

### Odpověď:

Do zadávací dokumentace byl doplněn výkaz výměr s touto položkou.

### Dotaz č. 4:

Ve výkazu výměr není položka na dodávku a montáž 21 ks kuchyňských linek.

### Odpověď:

Do zadávací dokumentace byl doplněn výkaz výměr s touto položkou.

**Petr Hájek**  
starosta města