


STŘECHA NAD POSLEDNÍM NP TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
4.01	SCHODIŠTĚ	18,30	KAMENNÝ OBKLAD	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD SDK	
4.02	SPORTOVNĚ RELAXAČNÍ PLOCHA	108,74	PRKNA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLÉD SDK	BÍLÝ KAČÍREK 60 MM

LEGENDA ZNAČEK PO

OZNAČENÍ	POPIS
— · — · —	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU (PÚ)
△ REI 30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
REI (R; EI; EW) 15 DP1	MEZNÍ STAV, POŽÁRNÍ ODOLNOST, DRUH KČNÍ ČÁSTI
N1.06/N2-II	OZNAČENÍ PÚ + SPB
3 →	SMĚR ÚNIKU + POČET OSOB
③	POČET OSOB
Ⓐ	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A, NUCENÉ VĚTRÁNÍ
⊗	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
△	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC, 6 kg, 34 A 183 B
Ⓜ	NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN25, TVAROVĚ STÁLA HADICE 30 m
□	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ CHÚC
●	KOUŘOVÝ HLÁSIČ



hlavní projektant části: Ing. Hana Vyštajnová	zodpovědný projektant části: Ing. Roman Netušil	vypracoval: Ing. Hana Vyštajnová	datum: 03/2018
		zakázkové číslo: 2017106_Revize č. 1	měřitko: 1 : 100
		část dokumentace D.1.3 PBŘ	formát: A3
část: PŮDORYS STŘECHY NAD POSLEDNÍM NP		stavební objekt: <div>5</div>	

 Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval:	Ondřej Turek
	zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
	ved. projektant:	Ing. Pavel Kaňka
	autorizace:	Ing. Petr Hůda
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba: Dům dětí a mládeže	datum:	02/2018
objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	formát:	
část: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	měřitko:	
obsah:	druh dokumentace:	DSP
	označení:	č. paré: