



Legenda:

- KLi Závěsný keramický klozet invalidní, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- Ui Keramické umyvadlo invalidní, sifon DN 40 (zapuštěný ve stěně), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- KLz Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- U Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- P Keramický pisoár, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pisoárů, čidlo 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektrikářská firma
- KV Keramická výlevka, splachovací nádrž vysoko položená (h.h. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 16x150 mm 1,2 m nad podlahou
- S Sprchová akrylátová vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon Ø90 mm DN 50, sprchová baterie DN 16x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- ND Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyndávací sprchou
- H Hydrantová sestava D25 s 30-ti m tvarové stálé hadice
- ZO Zásobníkový nepřímotopný ohříváč ohříváč o objemu 300 l, ohříváč dodávkou ÚT

Potrubí:

- Cirkulační potrubí PPR PN16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Teplá voda PPR PN 16, návleková izolace v podlaze tl. 15 mm, ve zdi tl. 15 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 25 mm
- Pitná voda PPR PN 10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm
- Požární vodovod PPR PN 10, návleková izolace v podlaze tl. 5 mm, ve zdi tl. 5 mm a v technické místnosti po povrchu zdi tl. 5 mm

hlavní projektant část:	zodpovědný projektant část:	vypracoval:		datum:
FILIP STRÁČEK	MICHAL KADLEC	FILIP STRÁČEK		02/2018
interklima	Interklima spol. s r.o. 533 53 Pardubice, Semtín 92 tel.: 732 95 95 43 DIČ: CZ 13586556	zakázkové číslo:	měřítko:	stupeň:
		P040/FS/09/17	1 : 50	DPS
		část dokumentace	formát:	označení:
část:	stavební objekt:			V
VODOVOD				

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 120 00 Praha 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval:	Filip Stráček
		zodp. projektant:	Michal Kadlec
		ved. projektant:	Ing. Jaroslav Bursík
		autorizace:	
investor:	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba:	Dům dětí a mládeže Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	datum:	02/2018
		formát:	
		měřítko:	1 : 50
	D.1.4. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB	druh dokumentace:	DPS
část:	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB PŮDORYS 3.NP	č. výkresu:	č. paré:
		D.1.4.A-V4	