



Legenda:

- KLi Závěsný keramický klozet invalidní, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- Ui Keramické umyvadlo invalidní, sifon DN 40 (zapuštěný ve stěně), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- KLZ Závěsný keramický klozet, nosná k-ce se splachovací nádrží Geberit Duofix
- U Keramické umyvadlo, sifon DN 40 (0,5 m nad podlahou), 2x TE 67 DN 15 (0,6 m nad podlahou)
- P Keramický pisoir, přední hrana 650 mm nad podlahou, odpad 400 mm nad podlahou, přívod vody DN 15 830 mm nad podlahou, automatický splachovač pisoirů, řídí 1,2 m nad podlahou, napájecí zdroj 24 V, umístění a zapojení provede odborná elektrická firma
- KV Keramická vlněnka, splachovací nádrž vysoko položená (h.h. 2 m nad podlahou), splachovací potrubí DN 32, rohový ventil TE 67 DN 15 2 m nad podlahou, vodovodní nástěnná baterie s prodlouženým ramínkem DN 16x150 mm 1,2 m nad podlahou
- S Sprchová okrytá vanička 900x900 mm + sprchová zástěna sprchový sifon ø90 mm DN 50, sprchová baterie DN 16x150 mm (komplet, 1,2 m nad podlahou)
- ND Nerezový dřez (dodávka kuchyně), dřezový sifon DN 50, 2x TE67 DN 15 stojánková dřezová páková baterie s vyváděcí sprchou
- H Hydrantová sestava D25 s 30-ti m tvarové stěže hadice
- ZO Zásobníkový nepřímotopný ohřívač ohříváče o objemu 300 l, ohříváče dodávka UT

Potrubí:

- Potrubí splachové kanalizace, potrubí vnitřní kanalizace použito PP potrubí v odlučném provedení a potrubí pro ležaté svody v zemi použito PVC-KG
- Potrubí desťové kanalizace, potrubí vnitřní kanalizace použito PP potrubí v odlučném provedení a potrubí pro ležaté svody v zemi použito PVC-KG

Novel projektant čest:	zodpovědný projektant čest:	vypracoval:	datum:
KLIP STRAČEK	KLIP STRAČEK	KLIP STRAČEK	02/2018
interfirma	blatná 106/18 120 00 Praha 2 tel. 252 16 82 41 www.burskholding.cz	zakázkové číslo: P040/15/09/17 část dokumentace: D.1.4.C str. A4	etap: DPS autorizaci: K
číslo:	KANALIZACE	stavební objekt:	

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE	Bursík Holding, a.s. Bělohorská 106/18 120 00 Praha 2 tel. 252 16 82 41 www.bursikholding.cz	vypracoval: Filip Stráček zodp. projektant: Michal Kodlec ved. projektant: Ing. Jaroslav Bursík autorizace:	datum: 02/2018 etap: DPS autorizaci: K
Investor: Město Ostř. nad Orlicí, Sýpova 16, 562 24 Ostř. nad Orlicí	stavební objekt: Dům dětí a mládeže	zakázkové číslo: P040/15/09/17	datum: 02/2018
stavební objekt: Dům dětí a mládeže	etap: DPS	část dokumentace: D.1.4.C	str. A4
D.1.4. TECHNICKÁ PROSTŘEDÍ STAVEB	PŮDORYS 2.NP	D.1.4.A-K4	