



BLOKY PŘI SPÁDU PŘES 10%

PUDORYS



PODÉLNÝ ŘEZ

$$A-A'$$


kotvení


BETON – C12/15

BLOK PO 6,00m

POTRUBÍ PE-KOTVENÍ V MÍSTĚ ELEKTROSPOLKY


BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ

PUDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ

A-A



BETON - C12/15


ROZMĚRY
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

ROZMĚRY

DN80		DN100		DN150		DN200	
V	§1 §2	V	§1 §2	V	§1 §2	V	§1 §2
450	300 300 500	300 300 400	550	350	600	600	500 800


BLOKY NA HORIZONTÁLNÍCH LOMECH

PUDORYS



PŘÍČNÝ ŘEZ



B-B



ROZMĚRY


offo	DN80		DN100		DN150		DN200		DN300	
	V	S	V	S	V	S	V	S	V	S
1"	450	200	500	200	550	250	600	300	700	4500
22"	450	200	500	200	550	250	600	400	700	4500
30"	450	250	500	250	550	300	600	500	700	5000
45"	450	300	500	300	550	400	600	600	700	6000

BLOKY POD KOLENA S PATKOU (U HYDRANTŮ)



BETON - C12/15

(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

REVIZE	PŮJMA OBSAHU REVIZE	DATAUM	
Zodgov. projektant <i>Ing. Pavlec František</i> Přechová	Vypracoval <i>Ing. Kopecký Josef</i> Kopný	Kontrola <i>Ing. Pavlec František</i>	
Odbec Knapevec	Kraj Vysočina	Paroubický	
Investor TĚPOVS spol. s r.o., Ústí nad Ohří			
<div style="text-align: center;"><div>PC PROJEKT projektční kancelář 570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22 tel.: 461 635 017, pravec@wo.cz</div></div>			
Druh projektu	dPS		
Dataum	12/2018		
Formát A4	A4x4		
Měřítko	Císlo příloh		
I.25			
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ	D.4		