



ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
Z PE100, RC, 110x10,0, SDR11  
V MÍSTNÍ ASF. KOMUNIKACI



LEGENDA:

- 1 – NETŘÍDĚNÝ ŠTEKOPISEK FRAKCE 0–63
- 2 – HUTNĚNÝ PÍSKOVÝ OBSYP DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – PVC VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE


ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
Z PE100, RC, 110x10,0, SDR11  
V TRAVNATÉM PÁSU



LEGENDA:

- 1 – HUTNĚNÝ ZÁSYP VYTĚŽENOU ZEMINOU DO VEL. ZRN 4mm
- 2 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 3 – HUTNĚNÉ PÍSKOVÉ LOŽE DO VEL. ZRN 4mm
- 4 – PVC VODOVOD. POTRUBÍ – PN 10
- 5 – VYHLEDÁVACÍ VODIČ CYKY 6mm2
- 6 – VÝSTRAŽNÁ FOLIE

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ  
Z PE100, RC, 110x10,0, SDR11  
VE ZPEVNĚNÉ CESTĚ



REVIZE		POPIS OBSAHU REVIZE		DATUM	
Zadav. projektant		Výpracovatel		Kontrola	
Ing. Pravec František		Ing. Kopecký Josef		Ing. Kopecký Josef	
Obec Knapovec		Kraj		Pardubický	
Investor		TEPOS spol.s r.o. Ústí nad Orlicí			
		Číslo zakázky		25052016	
		Druh projektu		DPS	
		Datum		12/2018	
		Formát A4		4xA4	
		Měřítko		Číslo přílohy	
		1:20		D.6	

OBNOVA - VODOVOD KNAPOVEC  
(od čp. 35 po čp. 33) - DN 100

ULOŽENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ



570 01, Liboměř - Suchá lha 22  
tel.: 461 635 017, pravec@vo.cz