


PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS 3.NP

M 1:50




LEGENDA :

- Trhliny, směr stoupání trhlín.
- Trhlina svislá.
- STR Trhlina ve stropě.

VÝKAZ TRHLIN :

Trhliny určené k sešití a zednickému zprovození ... délka celkem 32 bm.
Trhliny určené pouze k zednickému zprovození ... délka celkem 8 bm.

ZODP. PROJ. PROJEKTANT		Ing. M. Špička Ing. M. Špička, Ing. R. Šaichková		<div></div> <div>PRŮJMA projekt s.r.o. Jirácká 19, 602 00 Brno IČ: 28273231, DIČ: CZ28273231, 604 349 357 web : www.proxymaprojekt.cz</div>
Objednatel : Město Ústí nad Orlicí, Sýrová, 562 24, Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676, DIČ: CZ00279676				
STAVBA MÍSTO STAVBY : Ústí nad Orlicí , Hovětčova 621, 562 01, Ústí nad Orlicí, kraj Pardubický				
STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ KONSTRUKCÍ MALÉ SCÉNY V ÚSTÍ NAD ORLICÍ, parc. č. st. 167 a 318				
DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PRO PROVEDENÍ STAVBY				
PASPORTIZACE PORUŠENÍ – PŮDORYS 3.NP				
ČÍSLO PŘÍLOHY D.05				