1.PP TABULKA MÍSTNOSTÍ

Č.	ÚČEL MÍSTNOSTI	M2	PODLAHA	STĚNY	STROP	POZNÁMKA
01.01	SKLAD HUDEBNÍCH POTŘEB	18,87	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.02	ZKUŠEBNA, NAHRÁVACÍ STUDIO	30,66	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.03	NAHRÁVACÍ STUDIO	15,37	VINYLOVÉ LAMELY	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.04	TECHNICKÁ MÍSTNOST	58,25	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.05	DÍLNA, ÚDRŽBA A SKLAD	8,64	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.06	ZÁDVEŘÍ	19,57	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.07	UMÝVÁRNA	3,52	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
01.08	CHODBA	22,66	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	
01.09	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	3,22	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
01.10	SCHODIŠTĚ	15,06	KAMENNÝ OBKLAD	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	CHÚC A, VZDUCH.V.10x/h
01.11	WC	2,62	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	KER. OBKLAD v.2000mm
	CELKEM	**198,44**				
01.12	AMFITEÁTR	85,52	KER. DLAŽBA	KLIHOVÁ MALBA	PODHLED SDK	90 MÍST K SEZENÍ

LEGENDA ZNAČEK PO

OZNAČENÍ	POPIS
	HRANICE POŽÁRNÍHO ÚSEKU (PÚ)
	HRANICE POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÉHO PROSTORU (18,5 kW/m²)
REI 30 DP1	POŽÁRNÍ ODOLNOST STROPU
REI (R; EI; EW) 15 DP1	MEZNÍ STAV, POŽÁRNÍ ODOLNOST, DRUH KČNÍ ČÁSTI
N1.06/N2-II	OZNAČENÍ PÚ + SPB
3	SMĚR ÚNIKU + POČET OSOB
	NESLOUŽÍ K ÚNIKU
3	POČET OSOB V POŽÁRNÍM ÚSEKU
A_U	CHRÁNĚNÁ ÚNIKOVÁ CESTA TYPU A, NUCENÉ VĚTRÁNÍ
	NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ
1	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ PRÁŠKOVÝ ABC, 6 kg, 34 A 183 B
2	PŘENOSNÝ HASICÍ PŘÍSTROJ CO_2, 5 kg, 55 B
H	NÁSTĚNNÝ HYDRANT DN25, TVAROVĚ STÁLA HADICE 30 m
	TLAČÍTKOVÝ HLÁSIČ POŽÁRNÍHO ODVĚTRÁNÍ CHÚC



hlavní projektant části: Ing. Hana Vyštajnová	zodpovědný projektant části: Ing. Roman Netušil	vypracoval: Ing. Hana Vyštajnová	datum: 03/2018
		zakázkové číslo: 2017106_Revize č. 1 / měřítko: 1 : 100	stupeň: DSP
		část dokumentace: D.1.3 PBŘ / formát: A3	označení: 1
část: PŮDORYS 1. PP		stavební objekt:	

BURSÍK HOLDING DESIGN & MANAGE — Bursík Holding, a.s. Belgická 196/38 | 120 00 PRAHA 2 IČ: 282 23 063 www.bursikholding.cz	vypracoval:	Ondřej Turek
	zodp. projektant:	Ing. Petr Hůda
	ved. projektant:	Ing. Pavel Kaňka
	autorizace:	Ing. Petr Hůda
investor: Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí	zakázkové číslo:	
stavba: Dům dětí a mládeže	datum:	02/2018
objekt: Areál Perla 01, Ústí nad Orlicí	formát:	
část: D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení	měřítko:	
	druh dokumentace:	DSP
obsah:	označení:	č. paré: