

Dotaz 1
SO 16 Elektro-silnoproud

V dokumentaci jsme nenašli následující podklady:

1. Kniha svítidel

Z popisu ve VV nelze svítidla správně ocenit. Popis neobsahuje další parametry jako chromatičnost, provedení (vestavné, přisazené,...),...

Kniha svítidel není součástí prováděcí projektové dokumentace, lze však čerpat z bodu 2

2. Svítidla a světelné zdroje

L1 - LED panel svítidlo 52W, 5800lm, IP40 ks 80,00000
L2 - LED panel svítidlo 35W, 3000lm, IP44 ks 47,00000
L3 - LED panel svítidlo 27W, 2400lm, IP44 ks 40,00000
L4 - LED svítidlo 38W, 4400lm, IP40 ks 6,00000
L5 - LED svítidlo 40W, 5500lm, IP65 ks 18,00000
L6 - LED svítidlo 215W, 22700lm, IP65, DALI předřadník ks 15,00000
L7 - LED svítidlo kulaté zapuštěné do podlahy, 150W ks 4,00000
NO - Přisazené LED nouzové osvětlení 3W ks 12,00000
NO2 - Přisazené LED nouzové osvětlení 6W ks 4,00000
Přisazené LED nouzové osvětlení 8W s piktogramem ks 43,00000
Nastavení Dali systému osvětlení víceúčelové haly, nastavení systému del požadavků uživatele kpl 1,00000

V příloze zasílám referenční výpočty a soupis svítidel – návrh je proveden výrobcem MODUS, výrobce není nutné dodržet

3. UPS – rozvaděč RPO

K rozvaděči není v PD specifikace ani výkresová dokumentace.

Rozvaděč RPO - odjištění vývodů UPS ventilace CHÚC a světlíku, dodávkou UPS kpl 1,00000

Žádáme o doplnění projektové dokumentace.

Dle vyhl. 499/2006 v platném znění, nejsou součástí DPS výkresy výrobků

– rozvaděč = výrobek

UPS napájí větrání CHUC a světlík, který „možná“ bude mít vlastní záložní zdroj

– nutno upřesnit ve výrobní PD

Je navržen centrální systém skládající se z baterií a vývodů

– jako výrobek – referenční výrobce opět v příloze

S pozdravem

Jiří Veselský
Jednatel společnosti
tel.: +420 724 955 052
e-mail: j.veselsky@explan.cz