

Zakázka malého rozsahu
„Ústí nad Orlicí - veřejná infrastruktura v rámci revitalizace
území Perla 01 – II. etapa“

A) Rozváděcí vodovodní řady PV–5, PV–6 a PV–7

B) Jednotné stoky PJ–2, PJ–2–1 a PJ–3

Věc: Dodatečné informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Na základě žádostí uchazečů o výše uvedenou zakázku malého rozsahu poskytuje zadavatel následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1:

V poskytnuté zadávací dokumentaci, čl. 2.5 Další požadavky na plnění nabídky, Obecné podmínky, je uvedeno pod poslední odrážkou:

- *Předmětem tohoto díla nejsou veškeré geodetické práce*

Odpověď:

Informace vedená v čl. 2.5 Zadávací dokumentace **je správná**, ve výkazu výměr jsou tyto položky uvedeny, ale zadavatel nepředpokládá, zajistit je prostřednictvím dodavatele. Veškeré geodetické práce budou zajištěny zadavatelem.

Níže uvedené položky, uvedené v předloženém výkazu výměr, soupisu prací dodávek a služeb, související s geodetickými pracemi **ocení dodavatel 0.- Kč** (viz. níže vyjmenované položky u všech stavebních objektů): V případě, že u těchto položek nebude uvedena nulová cena, zadavatel odečte pro účely hodnocení nabídek hodnotu oceněných položek od celkové nabídkové ceny bez DPH.

P. č.	Číslo položky	Název položky
--------------	----------------------	----------------------

- | | | |
|----|--------------|---|
| 1) | 110002201T00 | Geodetické vytýčení objektu |
| 2) | 110002202T00 | Geodetické zaměření skutečného provedení objektu |
| 3) | 110002205T00 | Geometrický plán pro vyznačení rozsahu věcného břemene, k trase zřizovaného podzemního vedení |

P. č.	Číslo položky	Název položky
--------------	----------------------	----------------------

Díl M46

- | | | |
|------|--------------|---|
| 168) | 460010024R00 | Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru |
|------|--------------|---|

Dotaz č. 2:

V poskytnuté zadávací dokumentaci, čl. 7) Požadavky na zpracování a podání nabídky, je uvedeno:
e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání včetně všech i geodetických dokladů a CD pro GIS a navíc termíny pro případnou dobu realizace přípojek výkonem, pokud si je vlastníci objednají přímo u dodavatele vodovodní přípojky nebo jinde.

Odpověď:

V zadávací dokumentaci, **čl. 7)** Požadavky na zpracování a podání nabídky, je nepřesně formulován odstavec e).

Původní text:

*e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání **včetně všech i geodetických dokladů a CD pro GIS a navíc** termíny pro případnou dobu realizace přípojek výkopem, pokud si je vlastníci objednají přímo u dodavatele vodovodní přípojky nebo jinde*

Upravený text:

e) harmonogram, termíny vlastní realizace díla - zahájení od předání staveniště až po ukončení díla a jeho předání vč. dokumentace skutečného provedení stavby.

Dotaz č. 3:

V Technické zprávě D1, ve článku D.1.5.D je uvedeno litinové potrubí vodovodního řadu VonRoll. Trvá zadavatel na tomto typu potrubí nebo akceptuje jiný typ potrubí ve shodné kvalitě?

Odpověď:

V Technické zprávě D1, ve článku D.1.5.D je uvedeno litinové potrubí s vydefinovanými, technickými požadavky na typ, ochranu a napojování potrubí apod. V textové části technické zprávy a současně i ve výkazu výměr, soupisu prací, dodávek a služeb není nikde uveden žádný požadavek na konkrétního výrobce. Obsahem technické zprávy čl. D.1.5.D jsou pouze doprovodné (ilustrační) obrázky k navrženému vodovodnímu potrubí.

Zadavatel tedy netrvá na konkrétním typu potrubí a akceptuje jiný typ ve shodné kvalitě.

Dotaz č. 4:

*V poskytnuté zadávací dokumentaci, **čl. 4 Požadavky na kvalifikaci pro plnění dané veřejné zakázky odstavec c)** prokázání technické kvalifikace:*

Pro splnění technické kvalifikace požadujete předložení seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek provedených dodavatelem za posledních 5 let před zahájením tohoto řízení, přičemž se musí jednat o stavby vodohospodářské, v navrhované technologii - výstavba nebo rekonstrukce vodovodních řadů z tvárné litiny a taktéž i výstavba nebo rekonstrukce kanalizačních stok z hladkého anebo žebrovaného potrubí Z polypropylenu DN od 300 do 400 mm, každé z nich nejméně ve výši 5 mil. Kč bez DPH.

Má každá referenční zakázka obsahovat současně vodovod i kanalizaci, nebo může být realizovaná zakázka jen na vodovod či jen na kanalizaci?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje svůj požadavek na technickou kvalifikaci takto:

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci:

1. Předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb rozvodných vodovodních řadů z tvárné litiny **a současně** předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb kanalizačních stok hladkého anebo žebrovaného potrubí Z polypropylenu DN od 300 do 400 mm, přičemž každá

z realizovaných staveb musí být v minimální hodnotě 5 mil. Kč. Bez DPH. Stavby nemusely být realizovány současně, mohly být realizovány jako samostatné zakázky.

2. Předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb vodovodních řadů a kanalizačních stok z požadovaného materiálu, které byly budovány v rámci jednoho investičního celku. V takovém případě musí uchazeč doložit, že každá z částí investičního celku (jak vodovodů, tak i kanalizací) byla v minimální hodnotě 5 mil. bez DPH.

Dotaz č. 5:

*Ve výkazu výměr kanalizace (IO-1-3 až IO-1-5) je specifikováno potrubí plastové kanalizační PP; s hrdlem, plné žebro (DIN 16961); **SN 10 kN/m²**. V souhrnné technické zprávě a v technické zprávě je však uvedeno potrubí o kruhové tuhosti min. SN 16 kN/m².*

Máme tedy ocenit potrubí kruhové tuhosti SN 10, jak je ve výkazu výměr, nebo potrubí kruhové tuhosti SN 16?

Odpověď:

Ve specifikaci potrubí ve výkazu výměr je **nesprávně** uvedena požadovaná kruhová tuhost kanalizačního potrubí. Jedná se o tyto stavební objekty - IO-1-3 JEDNOTNÁ STOKA PJ-2; IO-1-4 JEDNOTNÁ STOKA PJ-2-1; IO-1-5 JEDNOTNÁ STOKA PJ-3 (ve výkresové příloze č. C.4.1. a v technické zprávě, předkládané projektové dokumentace je uvedena správná hodnota navrženého kruhové tuhosti kanalizačního potrubí).

Hodnota zadavatelem požadované kruhové tuhosti k výše uvedeným kmenovým stokám a odbočkám je **SN 16 kN/m²**. Navržená kruhová tuhost kanalizačního potrubí SN16 kN/m² je současně platná pro všechny pojižděné plochy v zájmovém území.

Dodavatel tedy ocení ve výkazu výměr potrubí kruhové tuhosti SN 16 kN/m².

Na základě výše uvedených skutečností se tímto prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Tato lhůta končí **dne 1. listopadu 2019 ve 14:00 hod.**

V Ústí nad Orlicí dne 18. 10. 2019.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí