

Veřejná zakázka

„Akumulace ČS Pod Horou, akumulční komora II. - 300m3“

Věc: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel tímto poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Akumulace ČS Pod Horou, akumulční komora II. - 300m3“.

Dodatečná informace č. 1

Změna tloušťky stěn nerezového potrubí:

V projektové dokumentaci akce byla v technologickém vystrojení objektu provedena oprava tloušťky stěn nerezového potrubí.

Hodnoty původní

DN	POTRUBÍ	PROFIL NEREZOVÉHO POTRUBÍ, PŮVODNÍ PD
150	159 x 4	
250	273 x 6	
300	324 x 6	
350	355 x 6	
500	508 x 9,53	

Hodnoty po revizi Revize PD, viz. příloha, výkres - D.6

DN	POTRUBÍ	PROFIL NEREZOVÉHO POTRUBÍ PO ZMĚNĚ
150	156 x 3	
250	256 x 3	
300	306 x 3	
350	355,6 x 3	
500	508 x 4	

Stávající položky nerezového potrubí ve výkazu výměr označené dle původních hodnot, ocení dodavatel dle upřesněných nových hodnot

Změny jsou provedeny i v příloze projektové dokumentace, která je nedílnou součástí této dodatečné informace č. 1:

D.6 - AKUMULAČNÍ KOMORA 300m3 - TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Tato lhůta končí **dne 15. dubna 2020 v 10:00 hod.**

Veškeré další uvedené lhůty, v zadávací dokumentaci a v návrhu smlouvy o dílo, se tímto prodlužují o stejnou dobu, tzn. o 12 dní.

V Ústí nad Orlicí dne 26. 3. 2020.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí

Počet příloh: 1

Počet listů příloh: 0

Spis. znak:

Označení: ...

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 259 45 793, DIČ: CZ259 45 793
tel.: 465 519 841, tepvos@tepvos.cz
www.tepvos.cz

Obchodní firma registrovaná v obchodním rejstříku
vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové v oddílu C, vložce číslo 16762

Bankovní spojení ČSOB, a.s. pobočka Ústí nad Orlicí
Číslo účtu: 168752599/0300