

TEPVOS, spol. s r.o.
Královéhradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

25.3.2020

Změna tl. stěn nerezového potrubí:

Na akci „**Akumulace u ČS Pod Horou v Ústí nad Orlicí, 300m³ – II. komora**“ byla v technologického vystrojení objektu provedena úprava tl. stěn nerezového potrubí.

DN POTRUBÍ	PROFIL NEREZOVÉHO POTRUBÍ PO ZMĚNĚ
150	156 x 3
250	256 x 3
300	306 x 3
350	355,6 x 3
500	508 x 4

Změny jsou provedeny v příloze D.6 AKUMULAČNÍ KOMORA 300m³ -
TECHNOLOGICKÉ VYSTROJENÍ

Ing. František Pravec