

Veřejná zakázka malého rozsahu

„Odkanalizování rozvojového území u křižovatky na Knapovec - severní část, SO-01 splašková kanalizace“

Věc: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Na základě žádosti uchazečů o výše uvedenou zakázku malého rozsahu poskytuje zadavatel následující dodatečnou informaci k zadávací dokumentaci

Dotaz č. 1:

V položkovém soupisu prací SO-01 01.2 Pol., v Dílu 5 - Komunikace, položky č. 5 až 9 neodpovídají popisu v Technických a uživatelských standardech B. 2, odst. 6.4. Opravy místních komunikací a zároveň výkresu D. 7. 3. Bude opraveno?

Odpověď:

Zhotovitel projektové dokumentace, projekční kanceláře Aqua Procon s. r. o., provedla revizi soupisu prací dodávek a služeb – výkazu výměr. Nově předložený soupis prací dodávek a služeb je tak v souladu technickými a uživatelskými standardy B.2, odst. 6.4 a s výkresovou dokumentací – viz. příloha D.7.3.

Nově zrevidovaný a v rámci této dodatečné informace č. 1 zveřejněný soupis prací, dodávek a služeb – výkaz výměr, zůstává pro výše uvedenou veřejnou zakázku malého rozsahu, jediný platný. Zadavatel tímto vyzývá uchazeče ke stažení revidovaného soupisu prací.

Dotaz č. 2:

Z jakého důvodu požaduje zadavatel referenční stavby obsahující stavbu kanalizace a vodovodu. Žádáme zadavatele o vypuštění požadavku na referenční zakázky na vodovodní řady, popř. přeformulování požadavku tak, aby bylo možné předložit jak stavby kanalizací, tak stavby vodovodů, a to jako samostatné stavby. Může zadavatel vyhovět našemu požadavku?

Odpověď:

Zadavatel upřesňuje svůj požadavek na technickou kvalifikaci takto:

Dodavatel může prokázat technickou kvalifikaci:

- a) Předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb rozvodných vodovodních řadů nebo kanalizačních stok v rozsahu v rozsahu světlosti od DN100 do DN 1000, přičemž každá z realizovaných staveb musí být v minimální hodnotě 5 mil. Kč. Bez DPH. Stavby nemusely být realizovány současně, mohly být realizovány jako samostatné zakázky. Je tedy možné předložit jak stavby kanalizací, tak stavby vodovodů, a to jako samostatné stavby, avšak každá musí být v minimální hodnotě 5 mil. Kč bez DPH. Kombinace minimálně 3 referencí v požadované výši

(min. 5 mil. Kč), na samostatné stavby kanalizačních stok se samostatnými stavbami vodovodních řadů je přípustná.

- b) Předložením seznamu minimálně 3 realizovaných staveb vodovodních řadů a kanalizačních stok, které byly budovány v rámci jednoho investičního celku. V takovém případě musí uchazeč doložit, že jak stavby vodovodních řadů, tak i kanalizační stoky dosáhly minimální požadované částky 5 mil. bez DPH každá samostatně.
- c) V seznamu uchazeč uvede adresy objednatelů a telefonického spojení na kontaktní osoby k možnosti ověření referencí.
- d) Zadavatel taktéž požaduje i předložení seznamu minimálně 3 realizovaných zakázek provedených dodavatelem za posledních 10 let před zahájením tohoto řízení o úspěšně dokončených protlacích pro vodovodní řady nebo kanalizační stoky pod významnými komunikacemi jako jsou silnice I., II. třídy a železniční dráhy. K seznamu není nutné předkládat osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení zakázek.

Dotaz č. 3:

Musí referenční stavby obsahovat uvedené hraniční hodnoty světlosti požadované zadavatelem, tj. DN 100 i DN 1000, nebo postačí, bude-li referenční stavba obsahovat jakoukoli světlost potrubí danou tímto rozmezím DN 100 až DN 1000?

Odpověď:

Referenční stavby mohou obsahovat jakoukoliv světlost danou rozmezím DN 100 až DN 1000

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Tato lhůta končí **dne 20. srpna 2020 ve 14:00 hod.**

V Ústí nad Orlicí dne 23. 07. 2020.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí