


PŮDORYS 1.NP 1:50



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- ZDIVO Z OHŘEVNÝCH TVAROVKEL, TL. 400MM, ROZMĚRY 247x440x239MM, VÝŽ. LABOR
- NEROZVŮČNOSTI R_W=49 dB, PĚVNOST PR. SOUČ. PROSTORU TĚLA BEZ OMIKTEL U=0,28 W/m²K
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVKEL ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ, TL. 400MM, VYTUŽENÉ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ, ZALITO BETONEM C30/37-XC4-XF1
- ZDIVO Z BETONOVÝCH TVAROVKEL PRO ZDĚNÍ OHEBNÝCH ZDÍ S PROFILOVANÝM POUZDŘEM, TL. 400MM, VYTUŽENÉ BETONÁŘSKOU VÝZTUŽÍ, ZALITO BETONEM C30/37-XC4-XF1
- TEREPLNÁ IZOLACE – POLYSTYREŇ EPS, A=0,037 W/mK
- TEREPLNÁ IZOLACE – EXTRUDOVANÝ POLYSTYREŇ XPS, A=0,034 W/mK
- TEREPLNÁ IZOLACE – MINERÁLNÍ VATA, A=0,038 W/mK
- HYDROIZOLACE – ŽIVČEKÉ PÁSY
- HUŤNĚNÝ MASÝP
- HUŤNĚNÝ ŠTERKOPISKOVÝ PODSP
- PROSTÝ BETON
- ŽELEZOBETON
- ARMOVANÝ VODOSTAČENÝ BETON
- ROSTLÝ TĚLEN
- ZÁMKOVÁ BETONOVÁ DLAŽBA

±0,00=448,55 m.n.m. B.P.V. SO 01 - VODOJEM 2x75m³

REVIZ	POPIS	OPRAVA	REVIZ	DATUM

Zodpov. projektant	Ing. Petr Janáček	Kontrola	Ing. Karel Janáček
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Středočeský kraj
Investor	TEPVOIS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	Poradce	Ing. Karel Janáček
VODOJEM (2x75m ³) KNAPOVEC			
ÚSTÍ NAD ORLICÍ			
PŮDORYS 1.NP			

PC PROJECT	Ing. Petr Janáček
570 01 Ústí nad Orlicí - Středočeský kraj	18050092
Datum	09/2015
Formát A4	B4x4
Měřítko	Číslo přílohy
M 1:50	D1.4