



PLYNOVÁ KOTELNA II.KAT.

Podlahová plocha prostoru kotelny = 48.33 m²
Vnitřní objem prostoru kotelny = 150.0 m³
s.v. = 3,0m

JMENOVITÝ VÝKON 500 kW

STÁVAJÍCÍ VYVÝŠENÝ ZÁKLAD POD KOTLE

ROZŠÍŘENÍ ZÁKLADU POD KOTLE – BETONOVÁ MAZANINA

- PROVÉST VYSPRAVENÍ PODLAHY – VYTMELENÍ SPÁR
- PROVÉST NOVÝ OMYVATELNÝ NÁTĚR PODLAHY
VČETNĚ ZÁKLADU POD KOTLE A SOKLU STĚN
- PROVÉST NOVOU VÝMALBU STĚN A STROPU KOTELNY
- PROVÉST VÝSTRAŽNÉ ŠRAFOVÁNÍ VIDITELNÝCH HRAN ZÁKLADU A SCHODŮ

PROVÉST 2 NOVÉ VPUSŤE DN 100
DOPOIJT POTRUBÍM HT DN100

VYPRACOVAL	Jiří Kamenický	JIŘÍ KAMENICKÝ Projektová činnost spec. vytápění a zdrav. technika Dlouhá Třebová 211, PSČ 561 17 IČO 60145277, tel: 605 439 000	
VED.PROJEKTU	Jiří Kamenický, Na Špici 211, Dlouhá Třebová		
INVESTOR	TEPVOS, spol. s r.o., Královéhradecká 1566 , Ústí nad Orlicí		
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ústí nad Orlicí, p.č.st. 3519		
AKCE		ÚČEL	DPS
REKONSTRUKCE KOTELNY AQUAPARKU v Ústí nad Orlicí		DATUM	leden 2021
		ARCH.Č.	
ČÁST	D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
NÁZEV VÝKRESU		1:50	ÚT-05
Kotelna – stavební úpravy a kanalizace			