

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích

TEPVOS, spol. s r.o.
Královehradecká 1566
562 01 Ústí nad Orlicí

Naše číslo jednací
KHSPA 03577/2021/HOK-UO

Vyřizuje/linka
Riegerová/465676462

V Ústí nad Orlicí
17.03.2021

Projektová dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu „Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE D160 v délce 142 m“

Závazné stanovisko

Na základě žádosti společnosti TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793 o vydání závazného stanoviska pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu „Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE D160 v délce 142 m“, ze dne 02.03.2021, posoudila Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích (dále jen „KHS“) jako místně a věcně příslušný dotčený správní úřad podle § 82 odst. 1 a 2 písm. i) ve spojení s § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), předloženou projektovou dokumentaci.

Po zhodnocení souladu předložené projektové dokumentace s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vydává KHS v souladu s § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, toto závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu „Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE D160 v délce 142 m“ s o u h l a s í.

V souladu s § 77 odst. 1 věta třetí zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst. 6 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

- 1) Před uvedením stavby přeložky vodovodu do provozu bude předložen seznam všech použitých materiálů, které přicházejí do styku s pitnou vodou spolu s výluhovými testy na tyto materiály.**
- 2) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen výsledek rozboru vody v kráceném rozsahu (zpracovaný odborně způsobilou osobou) z nové přeložky vodovodu.**

Odůvodnění:

Dne 02.03.2021 obdržela KHS Vaši žádost k projektové dokumentaci (dále jen „PD“) pro sloučené územní a stavební řízení na stavbu „Přeložka vodovodu Oldřichovice – ul. Letohradská, PE D160

v délce 142 m“. PD zpracoval Ing. František Pravec, společnost PC PROJEKT, Suchá Lhota 22, Litomyšl, IČO: 444 03 445, č. zakázky 13022019, datum: 01/2020.
Investorem je společnost TEPVOS, spol. s r.o., Královehradecká 1566, Ústí nad Orlicí, IČO: 259 45 793.

Předložená PD řeší přeložku vodovodu v části ulice Letohradská od č.p. 92 k odbočce na letiště v Ústí nad Orlicí. Lokalita pro stavbu se nachází jihovýchodně od centra města Ústí nad Orlicí. Přeložka vodovodu je navržena z potrubí PE160 x 9,5 RC, SDR17, DN 150 v celkové délce 142,00 m. Řad začíná napojením na stávající řad ve vjezdu k čp. 92. Za napojením bude osazeno přepojení domovní přípojky pro čp. 21. Ve staničení 18,46 bude přepojena první přípojka pro čp. 94 a ve staničení 34,15 druhá přípojka pro čp. 94. Vodovodní přípojky jsou navrženy z potrubí rPE 32 x 4,4 celkové délce 10,0 m.

Stávající řad bude po zprovoznění přeložky na obou koncích odstaven, tedy ve vjezdu u čp. 92 a v uzlu v okraji místní cesty směr letiště. Na přeložce vodovodu budou osazeny dva vzdušníky a dva podzemní hydranty (kalníky) z důvodů křížení se stávající kanalizací.

Podmínka č. 1 vychází z § 5 odst. 11 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 3 odst.1 vyhlášky č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 2 vychází z § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a § 4 odst.7 písm. a) vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů.

KHS podanou žádost posoudila v souladu s § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví z hlediska ochrany před hlukem a po jejím posouzení se rozhodla podané žádosti vyhovět.

Ing. Jitka Seidlová
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální



Datová schránka: 5guvxxa, TEPVOS, spol. s r.o.
Uživatel: Lenka Boušková

| | | | |
|----------------------|-----------|----------------------|--------|
| TEPVOS | | S/op/tisk/zprava?... | |
| Tepvos, spol. s r.o. | | B. MACHÁČEK | |
| Došlo: | | 19-03-2021 | |
| Cj.: | 1490/2021 | Skartační znak: | S |
| Počet listů: | 1 | Skartační lhůta: | 5 |
| Počet listů příloh: | 1 | Spisový znak: | 6-1-5. |

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Oldřichovice - žádost o vydání závaz.stanoviska - přeložka vodovodního řadu
ID zprávy: 885654315
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 19. 3. 2021 v 12:16:14

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, Mezi Mosty 1793, 53003 Pardubice, CZ
ID schránky: 23wai86
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KHSPA 03577/2021
Naše spisová zn.: S-KHSPA 03577/2021/2
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fiktivně: Ne

Přílohy:

Oldrichovice_Tepvos_spol_sro_210317_prelozka_vodovodu_Oldrichovice_ul_Letohradska_PE_DN150.pdf (324,34 kB)

Události zprávy:

- 19. 3. 2021 v 11:35:13 EV0: Datová zpráva byla podána.
- 19. 3. 2021 v 11:35:13 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 19. 3. 2021 v 12:16:14 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fiktivně nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.