PŘELOŽKA VODOVODU "0"–PE100, RC,160x9,5, SDR17–142,0m



VODOVODNÍ PŘÍPOJKY NA PE 160 – 3ks



POZN.:
NA OBOU VODOVODNÍCH PŘÍPOJKÁCH PRO ČP. 94 BUDOU OSAZENY CHRÁNIČKY PE90x5,4 DÉLKY 2,5m Z DŮVODU VEDENÍ PŘÍPOJEK POD KANALIZACÍ

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK–3ks

Popis materiálu	mn.	m.j.
TVAROVKY		
UZÁVĚROVÝ NAVRTÁVACÍ PAS 160/5/4"	3	ks
ISIFLO D 32 č.2.1.100	3	ks
POKLOP VENTILOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU	3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ VENTILOVÁ	3	ks
ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ 5/4"/PE32	3	ks
POTRUBÍ		
CHRÁNIČKA PE100, 90x5,4–SDR17 – 2,5m*2ks	5,0	m
PŘEPOJENÍ PŘÍPOJKY–POTRUBÍ rPE 32x4,4 – 3ks	10,0	m

VÝPIS TRUB, TVAROVEK A ARMATUR PŘELOŽKA VODOVODU OLDŘICHOVICE "0"

Popis materiálu		mn.	m.j.
TVAROVKY			
ELEKTROKOLENO PE100 – 45° – 160		6	ks
ELEKTROKOLENO PE100 – 90° – 160		1	ks
ELEKTROSPOJKA PE100, SDR17 D90		4	ks
ELEKTROSPOJKA PE100, SDR17 D160	24+142/12	36	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PEHD 90 S PŘÍRUBOU DN80		4	ks
LEMOVÝ NÁKRUŽEK PEHD 160 S PŘÍRUBOU DN150		11	ks
OBLOUK PE100, SDR17 – 11° – 160		7	ks
OBLOUK PE100, SDR17 – 22° – 160		2	ks
PŘÍRUBOVÝ KUS LITINA FF80/400mm		4	ks
PATKOVÉ KOLENO LITINA PP 80		2	ks
PŘÍRUBOVÉ KOLENO LITINA Q 80		2	ks
SPOJKA SUPA MAXI DN150 č.9.4.4.150		2	ks
PŘÍRUBOVÝ KUS LITINA T150/80		4	ks
ZASLEPOVACÍ PŘÍRUBA LITINA DN150		1	ks
ARMATURY			
HYDRANT PODZEMNÍ DN80		2	ks
KOMBINOVANÝ VZDUŠNÍK DN80 Č.10.7.1		2	ks
POKLOP HYDRANTOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU		4	ks
POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ S PODKLADOVOU DESKOU		3	ks
ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ		3	ks
ŠOUPÁTKO S80		2	ks
ŠOUPÁTKO S150		1	ks
JINÉ			
HYDRANTOVÁ DRENÁŽ		2	ks
KOTEVNÍ BLOK		4	ks
ORIENTAČNÍ SLOUPEK S TABULKOU A PATKOU		4	ks
ŠTĚRKOVÝ VSAKOVACÍ PROSTOR		4	ks
TEPELNÁ IZOLACE TL.100mm S AI FÓLIÍ–4,0m		1	ks
POTRUBÍ			
rPE 32x4,4 – 3,0m ODVODNĚNÍ HYDRANTU		4	ks
PŘÍPOJKA PRO HYDRANT PE100 RC 90x5,4, SDR17 – 1,0m		2	ks
PŘELOŽKA VODOVODU "0" PE100 RC 160x9,5, SDR17		142,0	m

REVIZE	POPIS OBSAHU REVIZE	DATUM

Zodpov. projektant	Vypracoval	Kontrola
Ing.Pravec František	Ing. Kopecký Josef	Ing.Pravec František
Obec	Ústí nad Orlicí	Kraj	Pardubický
Investor	TEPVOS spol. s r.o. Ústí nad Orlicí	

PROJEKT projekční kancelář
570 01 Litomyšl - Suchá Lhota 22
tel.: 461 635 017, pravec @ wo.cz

Číslo zakázky	13022019
Druh projektu	DUR+DSP
Datum	01/2020
Formát A4	4xA4
Měřítko	Číslo přílohy
.	D.3

PŘELOŽKA VODOVODU OLDŘICHOVICE- UL. LETOHRADSKÁ, PE DN150

SCHÉMA KLADEČSKÉHO PLÁNU–PŘELOŽKA VODOVODU "0"