

Zakázka malého rozsahu
„Obnova - přeložka kanalizace z ulice Letohradská od č. p. 760
po č. p. 1332 (ZŠ Bratří Čapků)“

Věc: Dodatečná informace č. 1 k zadávacím podmínkám

Zadavatel tímto poskytuje dodatečnou informaci k zadávacím podmínkám této veřejné zakázky malého rozsahu:

Zadavatel v příloze Soupis prací dodávek a služeb (*.xls) **v odstavci D8 Trubní vedení** tímto upřesňuje typ požadovaného potrubí PVC - U, včetně vložek do šachtových den tak, že požaduje v položkách pro kanalizační potrubí ocenit materiál z houževnatého PVC - U se zvýšenou rázovou odolností, která je důležitá nejen při manipulaci s potrubím, ale funguje jako ochrana proti křehkému lomu a při dynamickém zatížení v komunikaci.

Dodávané potrubí musí obsahovat i sortiment s originálními šachtovými vložkami /pro prostupy/ s vloženým stejným těsněním jako u hrdel potrubí a těsností do 2,5 baru. Tvarovky k potrubí budou nedílnou součástí certifikovaného systému. V případě dimenzí do D 400 budou vstřikované.

Na základě výše uvedené skutečnosti se tímto prodlužuje lhůta pro podání nabídek. Tato lhůta končí **dne 23. července 2021 ve 13 : 00 hod.**

V Ústí nad Orlicí dne 13. 7. 2021.

Ing. Václav Knejp
jednatel společnosti
TEPVOS, spol. s r.o.
Ústí nad Orlicí