

Tabulka místností - I.NP		
Č.	Název místnosti	plocha (m2)
Stávající část objektu hasičské zbrojnice		
1.01	Vstup	16,20
1.02	Garáž 1	52,70
1.03	Garáž 2	20,90
1.04	Garáž 3	29,60
1.05	Garáž 4	30,70
1.06	Chodba	3,30
1.07	Šatna	4,70
1.08	Mytí a sušení materiálu	3,65
Nová část objektu hasičské zbrojnice - přístavba		
1.09	Sklad agregátů	17,60
1.10	Věž na sušení hadic	6,00
1.11	Chodba	4,05
1.12	Sprcha, WC	5,50
1.13	WC	3,70
1.14	Šatna	19,50
1.15	Sprcha	2,80
1.16	Dílna, sklad	32,40

Rozvodnice bude osazena jističem 50B/3
Bude provedena dimenze propojovacích vodičů dle požadavků směrnice ČEZ pro osazení jističe do hodnoty MAX- 80B/3

Rozvodná soustava: 3 PEN AC 50 Hz, 230/400V, TN-C-S
Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím: základní samočinným odpojením od zdroje, zvýšená proudovým chráničem a doplňkovým pospojováním.

ZODP. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KRESLIL	<div><div><div>B N K</div><div>PROJEKCE ELEKTRO IČO: 40112578</div></div><div><div>JIŘÍ BŘEHOVSKÝ</div><div>U Podhorůky 1680 Česká Třebová 56002 tel: 604 431 586</div></div></div>	
Jiří Břehovský		Jiří Břehovský	Jiří Břehovský		
MÍSTO	Ústí nad Orlicí - Černovír č.p 89				
KRAJ	Pardubický				
INVESTOR	Město Ústí nad Orlicí				
AKCE Černovír č.p 89 - Ústí nad Orlicí pozemek parc.č.55/1,55/2 stav. parcela č.146 PŘÍSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE				FORMÁT	A3
				DATUM	07/ 2019
				STUPEŇ PD	DPS
				Č. ZAKÁZKY	03 / 19
OBSAH : KABELOVÉ PŘÍVODY NN PRO ROZVODNICE 1.NP				MĚŘÍTKO 1:75	Č. VÝKRESU D1.4.3-6