



<p>typ vypínacího a zázvukového tlačítka – červené tlačítko – biele vypínače na výške 1,2m (podľa meria na výške uvoľneného miesta)</p> <p>zázvukový v výške 0,4m nad kuchynskou a výške 1,2m nad meria na výške uvoľneného miesta)</p>	<p>A Stálo LED stropní svítidlo vestavné, IP20, 600x600x34mm, +mikropromířadová optikou 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra85, 4000K</p> <p>B Stálo LED stropní svítidlo vestavné, IP20, 600x600x34mm, 1 x LED, 35W, 4200lm, Ra85, 4000K</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- [illegible]

Napájecí soustava : 3 PEN síť 50 Hz 230/400 V/TN-C-S
Ochrana před úrazem elektrickým proudem je provedena
ochrannými opatřeními (prostředky základní ochrany a prostředky pro ochranu při
poruše) dle požadavků ČSN 33 2000-4-41 ed.3 a ČSN EN 61140 ed.3.

Wyrocznia :	Zadaj. projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. SAFÁŘ	ING. TEJEL
		
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ AD ORLICI	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ AD ORLICI, Střanova 16, 822 24 Ústí nad Orlicí		
Ace : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU S.p. A 219 A DOMU Č.p. 1405 V DĚLNICE KLADU V ÚSTÍ AD ORLICI p.č. st. 1542, st. 3158, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 01, SO 02		
Ověř : SMLUVNÍ ELEKTROČINNÁ A RIŠOVÁNÍ (EL-ŘH)		
Původní : 1.MP - EL-ROZVODY č.p.219		
		
Mladobouzov 29/ 566 45493848 WYř 261 465424170 Fb: 465424171		
bkr@bkr.cz www.bkr.cz		
Stupeň : DSR+PS	Datum : 06/2021	Zak.číslo : 999290
Měřítko :	Příloha :	
1:50	D1.8.3.	