

Sousední objekt garáže

151

152

154

164

153

KLD

ČK

KABEL CYKY-J 3x1.5 pro ČK
KABEL CYKY-J 3x1.5 pro KLD
ve vkladací liště pod stropem

STAVAJÍCÍ ROZVADĚČ

kabel CYKY-J 3x1.5 pro KLD
napojit z rezervního jističe B10/1
kabel CYKY-J 3x1.5 pro ČK
napojit z rezervního jističe B10/1

4ks

ČK

ČERPADLO KONDENZÁTU
230V/20W - napojení ze zásuvky 230V
zásuvka ve výšce cca 1,5m - dle umístění čerpadla

8ks


KLD

vnitřní klimatizační jednotka
230V/60W

TABULKA MÍSTNOSTÍ – SO 02
– OBJEKT č.p. 1405, p.č. st.
3159

ČÍSLO MÍSTNOSTI	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	POZNÁMKA
151	VSTUPNÍ HALA	7.92	
152	VÝTAH	3.24	
153	CHODBA	69.80	
154	SCHODIŠTĚ DO 2.NP	69.80	
155	KANCELÁŘ	19.25	
156	KANCELÁŘ	19.20	
157	KANCELÁŘ	17.96	
158	KANCELÁŘ	16.38	
159	KANCELÁŘ	18.69	
160	KANCELÁŘ	19.20	
161	KANCELÁŘ	17.00	
162	KANCELÁŘ	19.88	
163	CHODBA	69.80	
164	TECHNICKÁ MÍSTNOST	7.90	
165	VEŘEJNÉ WC	4.58	
166	CHODBA	3.94	
167	ROZVODNA EL.	1.23	
168	KUCHYŇKA	8.95	
169	SERVER	7.40	
170	PŘEDSÍŇ WC	3.28	
171	OKLID	1.14	
172	WC	1.50	
173	CHODBA	3.91	
174	WC	1.56	
SOUBĚT PLOCH		408.04	

Vypracoval :	Zodp.projektant :	Hlavní projektant :
P. FARNÍK	ING. SAFAŘ	ING. TEPLÝ
Země : ČR	Obec : ÚSTÍ NAD ORLICÍ	
Investor : MĚSTO ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí		
Akce : STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU č.p. 219 A DOMU č.p. 1405 V DÉLNICKÉ ULICI V ÚSTÍ NAD ORLICÍ p.č. st. 1642, st. 3159, k.ú. Ústí nad Orlicí		
Objekt : SO 01, SO 02		
Obsah : SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA A BLESKOSVOD (EL.+BL)		
PŮDORYS 1.NP - EL.ROZVODY č.p.1405		
Stupeň : DSP+DPS		
Datum : 06/2021		
Zak.číslo : 5999/20		
Měřítko : 1:100	Příloha : D.1.8.7.	



spol. s r.o.
Vladislavova 29/1
566 01 Vysoké Mýto
Tel: 465424472, 465424170
Fax: 465424171
bkn@bkn.cz www.bkn.cz