

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

1.1. Název veřejné zakázky:	Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p.1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	7245
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Město Ústí nad Orlicí
Sídlo:	Sychrova 16, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ:	00279676
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	podlimitní

Zadavatel obdržel níže uvedenou žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Na tuto žádost poskytuje zadavatel následující odpověď:

DOTAZ 1

prosím o upřesnění specifikací k proskleným hliníkovým stěnám a oknům, viz. níže.

- pro pozici D1: prosklená stěna hliníková - nelze splnit požadavek Ud 1,2 na automatické dveře výpočet na hodnotu Ud
- pro pozici D1 nelze použít trojsklo, do křídla se nevleze tloušťkou, automatický pohon by s takto těžkými dveřmi nefungoval správně
- pozice OH2, zde by musela být celá sestava jako protipožární a v tomto případě nelze použít sklopné okno, v protipožární úpravě lze použít pouze fix okno
- u pozic OH4 + OH5 prosím o uvedení jakou mají mít táhla OL90 délku (sklápění sklopných oken)

ODPOVĚĎ 1

- pro pozici D1: prosklená stěna hliníková - nelze splnit požadavek Ud 1,2 na automatické dveře výpočet na hodnotu Ud

Musí být dodržena hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

- pro pozici D1 nelze použít trojsklo, do křídla se nevleze tloušťkou, automatický pohon by s takto těžkými dveřmi nefungoval správně

Lze použít izolační dvojsklo nebo trojsklo, ale musí být dodržena hodnota $U_d \leq 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Nutno volit takový typ automatického pohonu, aby mohl fungovat s dveřmi s izolačním trojsklem (pokud nebude možné použít izolační dvojsklo).

- pozice OH2, zde by musela být celá sestava jako protipožární a v tomto případě nelze použít sklopné okno, v protipožární úpravě lze použít pouze fix okno

Nutno zachovat navržené členění okna na dvě části – otevíravé a sklápěcí křídlo bez požární odolnosti pro větrání místnosti, pevná část s požární odolností.

- u pozic OH4 + OH5 prosím o uvedení jakou mají mít táhla OL90 délku (sklápění sklopných oken)

OH4 + OH5 - ovládání sklápění sklápěcích křídel z úrovně podlahy mezipodesty schodiště, umístěno **max. 1200 mm nad podlahou mezipodesty** – viz. pohled severní (výkres D.1.1.16),

potřebnou délku táhla musí stanovit dodavatel oken, podmínkou je umístění ve výšce max. 1200 mm nad podlahou mezipodesty.

INFORMACE 1

Zadavatel současně poskytuje v příloze tohoto vysvětlení zadávací dokumentace nový upravený a pro zpracování nabídky závazný soupis stavebních prací, dodávek a služeb (viz příloha č. 1), kde zadavatel provedl opravení vč. doplnění položek (všechny nové/doplněné nebo opravené/upravené položky jsou označeny barevnými příznaky v jednotlivých částech soupisů) žádné další změny v soupise zadavatel neprováděl.

Položky, které byly v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (část SO 05 - Komunikace a zpevněné plochy) upraveny, byly upraveny na základě vydaného stanoviska k DSP+DPS správce plynárenské sítě.

Soupis stavebních prací 599920 - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí [zadání] zveřejněný na profilu zadavatele při zahájení zadávacího řízení tímto pozbývá platnosti a nově uveřejněný se stává součástí zadávací dokumentace.

Upozornění: Soupis stavebních prací D.1.7.1_05 Výkaz výměr VZT, D.1.8.14. soupis prací a dodávek elin a D.1.9.8. soupis prací a dodávek sděl, zveřejněný na profilu zadavatele při zahájení zadávacího řízení zůstává v platnosti beze změny.

INFORMACE 2

Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným vysvětlením zadávací dokumentace upravuje ve Výzvě k podání nabídek bod (LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK) následovně:

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **31. 8. 2021 v 10.30 hod.**

Přílohy:

Příloha č. 1 - 599920 - Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí [zadání] - revize 19.8.21