



**Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná
v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek (dále jen „zákon“ nebo „ZZVZ“)**

„Splašková kanalizace Ústí nad Orlicí - Černovír“

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadavatel:

Název: **TEPVOS, spol. s r.o.**
sídlo společnosti: Královéhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí
IČ: 25945793 DIČ: CZ25945793
telefon: +420 465 519 841 e-mail: tepvos@tepvos.cz
Společnost vedená v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka č.: 16762

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Václav Knejp - jednatel společnosti

zástupci ve věcech technických: Karel Pražák - investiční technik
e-mail: prazak@tepvos.cz
tel.: +420 608 553 303
Michal Kaválek DiS - ředitel divize vodohospodářských
služeb
e-mail: kavalek@tepvos.cz
tel.: +420 734 261 906

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 43 ZZVZ a zpracovatel zadávací dokumentace vyjma přílohy č. 3 a 4 ... Poremski, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Mexiko č.p. 972, lázně Klimkovice, PSČ 742 85, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, spis. zn. C 85739, IČ: 10832483, jednající: JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., jednatel a advokát, ev.č. v ČAK: 19550

Příloha č. 2 byla zpracována zadavatelem, a zároveň Poremski, advokátní kancelář s.r.o.

Zpracovatel příloh č. 3 a 4: AQUA PROCON s.r.o., se sídlem Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 46964371, divize Praha, Dukelských hrdinů 12, 170 00 Praha



Zadavatel na základě žádosti doručené přes elektronický nástroj dne 3. 12. 2021 vysvětluje zadávací dokumentaci takto:

Žádost č. 1

Vážený zadavateli,

v souvislosti s uveřejněnou zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na stavební práce výše uvedenou Vás žádáme o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace:

vzhledem k tomu, že na trhu se aktuálně nabízí více typů PVC potrubí v kruhové tuhosti SN12 se ptáme, zda je možné použít trubní systém dle následující specifikace:

Kanalizační potrubí z PVC-U s plnostěnnou konstrukcí stěny, se zvýšenou rázovou odolností, vyrobené dle ČSN 1401, SN 12 nebo SN16

Technické parametry potrubí:

Vnější průměr	- DN/OD 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 710, 800
Kruhová tuhost (kN/m ² dle ISO 9969)	- min SN 12 kN/m ² nebo SN16 kN/m ²
Základní materiál	- PVC-U se zvýšenou rázovou odolností, barva modrá
Tloušťka základní stěny	- viz jednotlivé dimenze
Konstrukce stěny potrubí	- potrubí s plnostěnnou konstrukcí stěny vyrobené dle ČSN EN 1401, s těsněním opatřeným podpurným PP kroužkem odolným do 2,5 bar.
Způsob spojování	- na hrdla
Způsob výroby tvarovek (DN 150-300 mm)	- vstřikováním do formy, tvarovky jsou s hrdly na obou stranách z PVC-U rovněž s těsněním jištěným proti posuvu

Kanalizační stoka je navržena z trubního materiálu z PVC-U s hladkou kompaktní stěnou odpovídající ČSN EN 1401-1 a se zvýšenou rázovou odolností. Rázová odolnost bude splňovat požadavky ČSN EN ISO 11 173 (dříve ČSN EN 1411) – kde pro DN 250 je požadována odolnost vůči pádu závaží o váze 12,5 kg z výšky 2 metrů.

Potrubí je součástí uceleného výrobního programu včetně tvarovek z PVC-U s prokazatelnou příslušností k systému, které mají u jednotlivých jmenovitých světlostí tloušťku stěny odpovídající tloušťce stěny trubek a jsou vyráběné jako jednolitě přímým vstřikováním do formy a to minimálně v DN/OD 160-315 mm včetně. Odbočky do DN/OD 315 včetně jsou oboustranně hrdlované z důvodu snížení počtu spojů. Veškeré spoje (trubky i tvarovky) mají shodné napevno vložené těsnění opatřené podpurným kroužkem z PP odolným proti ropným látkám a splňujícím podmínky ČSN EN 681-2. Těsnost spojů je min. 2,5 baru dle ČN EN 1277.

V případě použití betonových šachet je nutné použít originální šachtové vložky výrobce trubního programu s garancí přesných rozměrů s důrazem na zvýšenou těsnost celého systému. Osazené těsnění v šachtových vložkách je shodné s těsněním osazeným v trubkách a tvarovkách se shodnou tlakovou odolností tak, aby na celém systému nevznikala slabá místa.



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Operační program Životní prostředí

Venkovní průměr x síly stěn pro variantu SN12:

De 160x5,3

De 200x6,5

De 250x8,1

De 315x10,0

De 400x12,6

De 500x16,5

De 630x22,0

De 710x22,5

De 800x25,0

Děkujeme za odpověď.

S pozdravem

Odpověď:

Kanalizační potrubí z PVC-U vyrobené dle ČSN 1401 splňující technické parametry stanovené projektovou dokumentací odpovídá požadavkům, které jsou v projektu na potrubí kladeny, a zároveň zadavatel odkazuje na písm. B. zadávací dokumentace, ve kterém výslovně připustil: „V případě, že technické podmínky veřejné zakázky obsahují přímý nebo nepřímý odkaz na určité dodavatele nebo výrobky, nebo na patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, umožňuje zadavatel pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, rovnocenných řešení.“

Dne 6. 12. 2021

v zastoupení elektronicky podepsala na základě plné moci

JUDr. Michaela Poremská, Ph.D., LL.M., advokát
za Poremski, advokátní kancelář s.r.o.