

# Městský úřad Ústí nad Orlicí

## Odbor životního prostředí

Vaše č.j.:  
Ze dne:

Ev.č. 5

Naše č.j.: MUUO/115/2022/ŽP/Vel  
Číslo spisu: ŽP-SS 67/2022  
Poč. listů: 2  
Poč. příloh: 0  
Poč. lis. př.: 0

Vyřizuje: Lenka Velínská  
Tel: 465 514 263  
E-mail: velinska@muuo.  
Datum: .01.2022  
Místo: Ústí nad Orlicí

**IMARI spol. s r.o.**  
**Herdovská 935**  
**198 00 PRAHA**

### **„Stavební úpravy MK ul. Špindlerova, čp. 1127, čp.1128 a čp.1131“ – souhrnné vyjádření odboru životního prostředí**

Městský úřad Ústí nad Orlicí, odbor životního prostředí, obdržel dne 03.01.2022 žádost o vyjádření ke stavebním úpravám místní komunikace Špindlerova v Ústí nad z hlediska zájmů na ochranu životního prostředí.

**Název stavby: Stavební úpravy MK ul. Špindlerova, čp. 1127, čp.1128 a čp.1131**

**Pozemky dotčené stavbou: p.p.č. 855/1 a 2396/2 v k.ú. Ústí nad Orlicí**

**Investor: Město Ústí nad Orlicí**

**Předložená dokumentace: společná dokumentace**

**Zpracovatel připravované PD: IMARI spol. s r.o.**

Odbor životního prostředí posoudil předložený materiál a podle ustanovení § 154 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vydává k němu toto souhrnné vyjádření:

#### **1. Orgán odpadového hospodářství (Lenka Velínská):**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech je realizace předloženého záměru možná.

#### **2. Orgán ochrany ovzduší (Lenka Velínská):**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění je realizace předloženého záměru možná.

#### **3. Orgán ochrany přírody a krajiny (Jana Bucháčková):**

Městský úřad Ústí nad Orlicí jako místně příslušný orgán ochrany přírody a krajiny posoudil záměr z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon).

Z dokumentace není zřejmé jakou měrou se práce dotknou dřevin rostoucích mimo les. Z tohoto důvodu uvádíme, že při realizaci akce je třeba respektovat podmínky ochrany dřevin před poškozováním a ničením podle § 7 odst. 1 zákona. Práce je třeba provádět v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. (V kořenovém prostoru se nesmí hloubit rýhy, koryta a stavební jámy. Nelze-li tomu v určitých případech zabránit, smí se hloubit pouze ručně nebo s použitím odsávací techniky. Nejmenší vzdálenost od paty kmene stromu má být čtyřnásobkem obvodu kmene ve výšce 1 m, v případě menšího obvodu kmene nejméně 2,5 m.) V případě kácení je třeba postupovat v souladu s ustanovením § 8 zákona a vyhláškou č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení v platném znění.

**adresa:** Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí  
**tel.:** +420 465 514 111  
**fax:** +420 465 525 563

**IČ:** 00279676 **DIČ:** CZ00279676  
**email:** podatelna@muuo.cz  
**web:** <http://www.ustinadorlici.cz>

**bankovní spojení:**  
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100  
**ID datové schránky:** bxcbwmg

#### **4. Vodoprávní úřad (Ing. Zdeňka Lindenthalová):**

Z hlediska zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je realizace předloženého záměru možná.

#### **5. Samospráva (Mgr. Tomáš Kopecký)**

Z předloženého záměru je zřejmé, že bude zasažen instalací nové obruby záhon s rostlinami u vjezdu k č.p 1127. Je třeba, aby zhotovitel před zahájením prací u správce zeleně města na svůj náklad zajistil jejich odborné přemístění a znovuzaložení záhonu s výsadbou. Obecně je třeba při realizaci stavby postupovat v souladu s ČSN 83 9061, která řeší ochranu stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Souhlasíme s návrhem zpevnit místa pro nádoby na komunální odpad. Nicméně již dnes se zde nachází kromě nádob SVJ o objemu 120 l i kontejnery na bioodpad o objemu 1100 l, pro něž je rozměr stání o šíři 1m nedostatečný. Požadujeme návrh upravit i s přihlédnutím k budoucí rezervě tak, aby všechna stání byla o rozměrech nejméně 4,5 x 1,5 m.

Z důvodu zlepšení nakládání se srážkovou vodou žádáme, aby sklon komunikací byl veden tak, aby docházelo plně k odtoku srážkových vod do okolních zelených ploch a k tomu byly patřičně upraveny obruby, např. založením s mezerami pro odtok vody do zeleně, nebo zvoleny odvodňovací obrubníky (RONN) se zaústěním do vpusti se vsakem. V této souvislosti by bylo vhodné při této akci demontovat stávající zbytky betonových ploch v zeleni označené ve výkresu „bet.“ před č.p. 1127, 1128 a 1131 a tato místa využít k vsaku ze zpevněných ploch.

Z předloženého materiálu vyplývá, že akce se nedotýká dalších zájmů na ochranu životního prostředí, které jsou v kompetenci zdejšího odboru životního prostředí, tj. ochrany ZPF a státní správy lesů.

Podmínkou pro umístění a realizaci výše uvedené stavby je splnění podmínek, požadavků a připomínek uplatněných dotčenými orgány státní správy životního prostředí.

Mgr. Tomáš Kopecký, v.r.  
vedoucí odboru

„Otisk úředního razítka“

za správnost vyhotovení  
Lenka Velínská  
oprávněná úřední osoba