



## LEGENDA ARMATUR OTOPNÝCH TĚLES

MLXP15/X VENTIL RADIÁTOROVÝ (DVOJITĚ ŠROUBEJNÝ) UZAVÍRAJÍCÍ A DVOJITĚREGULAČNÍ PŘÍMÝ 2xDN15  
- NASTAVENÍ DRUHÉ REGULACE (PRŮTOKU) X=1-8

MLXP15/X/TE + HLAVICE TERMOELEKTRICKÉHO OVLÁDÁNÍ; NAPÁJENÍ 230 V; BEZ NAPĚTÍ ZAVŘENO; M30x1,5

KK20/S KOHOUT KULOVÝ UZAVÍRAJÍCÍ DN20 - STÁVAJÍCÍ - UKONČENÍ POTRUBÍ VERTIKÁLNÍ STOUPAČKY NAD ÚROVNÍ PODLAHY

S1, S2, S3, S4 VERTIKÁLNÍ STOUPAČKA Z 1PP (Z PODLAHY) - ZAKONČENÍ 2xKK20/S

- OZNAČENÍ DLE PŘÍVODNÍ PD

## LEGENDA POTRUBÍ

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY (TTV) - PŘÍVODNÍ (P) - NOVÁ

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY (TTV) - ZPĚTNÉ (Z) - NOVÁ

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY (TTV) - TRUBKA MĚDĚNÁ (Cu) - PÁJENÍ NATVRDO

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY (TTV) - PŘÍVODNÍ (P) - STÁVAJÍCÍ

POTRUBÍ TEPLÉ TOPNÉ VODY (TTV) - ZPĚTNÉ (Z) - STÁVAJÍCÍ

## LEGENDA OTOPNÝCH TĚLES

XX-HHH-LLL-S0-0058 TĚLESO OTOPNÉ OCELOVÉ DESKOVÉ UNIVERZÁLNÍ = 8 x PŘÍPOJOVACÍ HRDLO "VKM8"

SPODNÍ STŘEDOVÉ PŘÍPOJENÍ 2xDN15

XX - TYP OTOPNÉHO TĚLESA 21 - DVOUDESKOVÉ S JEDNOU PŘÍDAVNOU PLOCHOU

XX - TYP OTOPNÉHO TĚLESA 33 - TŘÍDESKOVÉ SE TŘEMI PŘÍDAVNÝMI PLOCHAMI

HHH VÝŠKA V cm

LLL DÉLKA V cm

ODSTÍN 58 BLACK MATT

OTOPNÁ TĚLESA OSAZENÁ NA SVISLÉ STOLÁNKOVÉ KONZOLE

název akce :	INTERIÉR OBŘADNÍ SÍŇ . ÚSTÍ NAD ORLICÍ		11 / 2021
objednatel:	Město Ústí nad Orlicí, zástoupené starostou Petrem Hájkem	www.ustinadoric.cz	
autor projektu:	Ing. arch. Vladimír Šolc, autorizovaný architekt ČKA 02868, IČ: 671.36927	www.zdrobkaarchitekti.cz	
zhotovitel oddílů:	Ing. Jan Nepřas, autorizovaný technik ČKAIT č.0701002		
PPF, spol. s r.o., Měsarykovo náměstí 1544, 530 02 Pardubice, IČ: 42937094.			
název oddílů:	UT - VYTÁPĚNÍ	střípek:	DPS
název přílohy :	OBŘADNÍ SÍŇ - SCHEMA OSAZENÍ OT	měřitvo:	1:25
			UT-02