

Vaše č.j.:
Ze dne:Naše č.j.: MUUO/45670/2022/ORM/knp
Číslo spisu: 11536/2022
Poč. listů: 1
Poč. příloh: 0
Poč. lis. př.: 0Vyřizuje: Tomáš Knapovský, DiS.
Tel: 465 514 237
E-mail: knapovsky@muuo.cz
Datum: 23.05.2022
Místo: Ústí nad Orlicí

Zadavatel	Město Ústí nad Orlicí, Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí, IČ: 00279676
Veřejná zakázka	Stavební úpravy domu č.p. 219 a domu č.p. 1405 v Dělnické ulici v Ústí nad Orlicí
Evidenční číslo VZ	P22V00000008
Velikost a druh ZŘ	Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce

Dodatečná informace č. 2

Dotazy k oddílu: **D.1.9. Elektronické komunikace (EK), část EZS – Elektrická zabezpečovací signalizace**

Dotaz č. 1

Projektová dokumentace D.1.9 EK určuje ponechání stávající ústředny PZTS (EZS) a její rozšíření o expandery a bezdrátové prvky:

Popis systému

Základem systému EZS je stávající ústředna EZS na č.p.1405 s vestavěným napájecím zdrojem a GSM bránou, komunikační sběrnici. Tuto ústřednu je možno rozšiřovat dle potřeb uživatele pomocí expanderů s možností variabilní konfigurace. Z ústředny EZS bude natažena sběrnice do č.p.219 kde budou instalovány posilovací zdroje sběrnice napájené z podružných rozvaděčů.

Bezdrátová nadstavba

EZS bude rozšířena o bezdrátovou nadstavbu pro bezdrátové tísňové vysílače, které budou umístěné v kancelářích – viz výkresy.

Výkaz výměr „D.1.9.8. soupis prací a dodávek sděl“ naopak na řádce 110/6 určuje použití nové ústředny PZTS:

6	R položka	Ústředna EZS s vestavěným GSM/GPRS/LAN komunikátorem	ks	1
---	-----------	--	----	---

Žádáme o upřesnění jaká je platná informace. Platí výkaz výměr nebo dokumentace?

V případě, že bude ústředna PZTS bude zachována, žádáme o doplnění informací o výrobci a přesném typovém provedení ústředny.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1

Nová EZS bude napojená na stávající ústřednu EZS v objektu č.p.1405 – typ ústředny – DIGIPLEX EVO 192.

V projektu je uvedena nová ústředna pro případ, že by napojení na stávající EZS bylo obtížně proveditelné.

Platí soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

2.4. ELEKTRICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE – EZS

Řešení napojení a rozšíření EZS bude provedené dle požadavků správce stávající EZS která je instalována v objektu č.p.1405.

Popis systému

Základem systému EZS je stávající ústředna EZS na č.p.1405 s vestavěným napájecím zdrojem a GSM bránou, komunikační sběrnici. Tuto ústřednu je možno rozšiřovat dle potřeb uživatele pomocí expanderů s možností variabilní konfigurace. Z ústředny EZS bude natažena sběrnice do č.p.219 kde budou instalovány posilovací zdroje sběrnice napájené z podružných rozvaděčů.

Komunikace s moduly probíhá po 4-drátové digitální sběrnici. Ovládání je řešeno pomocí klávesnice s barevným dotykovým displejem, který výrazně zjednodušuje ovládání a uživatelský přehled o stavu podsystémů. Klávesnice budou u jednotlivých vstupů v 1.NP (vstupní chodby). Poplach v systému EZS bude lokálně signalizován na vnitřních a venkovní siréně. Sirény budou rozmístěny v 1.NP a 2.NP objektu.

Bezdrátová nadstavba

EZS bude rozšířena o bezdrátovou nadstavbu pro bezdrátové tísňové vysílače, které budou umístěné v kancelářích – viz výkresy.

Petr Hájek, starosta města
v z. Jiří Preclík, místostarosta města

adresa: Sychrova 16, 562 24 Ústí nad Orlicí
tel.: +420 465 514 111
fax: +420 465 525 563

IČ: 00279676 **DIČ:** CZ00279676
email: podatelna@muuo.cz
web: <http://www.ustinadorlici.cz>

bankovní spojení:
KB Ústí nad Orlicí, č.ú.: 19-420611/0100
ID datové schránky: bxcbwmg