



BLOKY NA ODBOČENÍ POTRUBÍ


PŮDORYS



BLOKY POD KOLENA S PATKOU
(U HYDRANTŮ)




PŘÍČNÝ ŘEZ
A–A'



BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)

DN80			DN100			DN150			DN200		
V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2	V	§1	§2
450	300	300	500	300	400	550	350	600	600	500	800

BETON – C12/15
(POTRUBÍ PVC OBALIT LEPENKOU)



RENZE			DATUM		
POPIS OBSAHU RENZE					
Zadpov. projektant		Vyracoval		Kontrola	
Ing. Pravec František		Ing. Kopecký Josef		Ing. Pravec František	
Obec Ústí nad Orlicí – Kerhartice		Kroj		Pardubický	
Investor: TEPVOS, spol. s r. o., Křídlováhradecká 1566, 562 01 Ústí nad Orlicí					
OBNOVA - VODOVOD V UL. KOLMÁ Z PE RC SDR11 D90			Číslo zakázky		
			11042022		
			Druh projektu		
			DVZS+DPS		
			Datum		
05/2022			Formát A4		
3x44			Měřítko		
Číslo přílohy			D.5		
BLOKY NA VODOVODNÍM POTRUBÍ					