

[illegible]

**12-01**  
Kabely PRAFLAGUARD F budou vedeny po stěšovnicích konstrukcích. Kabelové rozvody budou provedeny v požárně odolných systémech – nenormová nosných konstrukcích.  
Bude provedeno pomocí elektroinstalatérů ESI, parapsedních kanálů.  
Kabelové trasy budou znázorněny štítky požárně odolných tras.

12-02  
Kabelová stoupací (průstřep) do 2.NP objektu. Bude nově provedena pomocí jádrového vrtání o průměru 100mm. Místo stoupacího o průměru otvoru bude upřesněn na místě při montáži. Otvor po instalaci kabelu bude utěněn protipožární úpravou s min. požární odolností 90 minut.

**12-03**

Vedoucí kabely:

- kruhové linky LCOP02.01 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm.
- napájecí kabel 24V, DC 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm - kruhové napájení adresných bezdrátových modulů kruhové linky LCOP02.01.

**12-04**  
Kabelové trasy vedena do prostoru příchodu budovy "A" 2.NP. Průstup kabelové trasy bude proveden průtazem. Ohrev po instalaci kabelů bude utištěn protipožární vepřívkou s min. požární odolností 90 minut.

**Vedény kszély:**

- krszódó lnyk L00P02.02 2x PRNLAGUARD F 1x2x0,8mm
- szndf kszél 2x PC 2x PRNLAGUARD F 1x2x0,8mm - krszódó szndf szndf

bezdrôtových modulů vhodné 1919 LOOP2.02,  
- kruhové liny LOOP2.03 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm  
- napájecí kabel 24V, DC 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – kruhové napájecí odřezky  
bezdrôtových modulů kruhové liny LOOP2.03,  
- kruhové vedení LOOP2.04 2x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm  
- napájecí kabel 24V, DC 1x PRAFLAGUARD F 1x2x0,8mm – rezerva za účelem možného  
dalšího rozšíření zařízení, systému EPS. Kabel bude ukončen v požárně odolné elektro  
instalatibí krabici.

**12-06**  
Kabelová trasa vedena do prostoru chodby 102 budovy "B" I.NP. Prostup kabelové trasy bude proveden průrazem. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucípkou s min. požární odolností 90 minut.

12-07  
Vedení kabely:  
- krátkého vedení pro připojení podružné Gsfedry EPS s označ. =EPS-E02, do sítě  
Hornet 2x PRAFLAGUARD F 2x2x0,8mm

**12-08**  
Samostatný požární úsek pro umístění šafy EPS – skřín EPS s minimální požární odolností 120 minut. Otvor po instalaci kabelů bude utěsněn protipožární ucpávkou s minimální požární odolností 120 minut.  
Skřín EPS bude vyrobeno:


- **číslo** EPS je označením =EPS-E01 v sestavě:
  - 1x napájecí zdroj
  - 2x akumulátor 18Ah/12V
  - 1x modul pro připojení číselného EPS do síť LAN, RS232 a RS485
  - 1x modul pro připojení číselného EPS do síť Home1
  - 1x modul 4 bezkontaktních reléových výstupů systému EPS
  - 2x modul dvou adresovatelných linek pro číselný EPS
- **posloupnost** napájecího zdroje 24V/5,2A v sestavě:
  - 1x napájecí zdroj
  - 2x akumulátor 18Ah/12V

**12-09)**  
Adresováací modul, 1 Nízký vstup, 1 Nízký a 1 relový výstup. Tento modul zajišťuje bezpříkopový kontakt NO/NC pro NN napětí k ovládní dveří mezi budovami "C" a "A". Modul pomocí vstupu přijme signál o provedení události.


























**12-101**  
Adresováací modul, 1 Nídaný vstup, 1 Nídaný a 1 relový výstup. Tento modul zajišťuje beznapávoý kontakt C/NO/NC pro NN napětí k ovládní dveří mezi protory 131 a 132. Modul pomocí vstupu přijímá signál a provede udlízení.

**12-11**  
Adresováací modul, 1 rebový výstup. Tento modul zajišťuje bezpečný kontakt C/NO/NC pro NN napětí k ovládací dvířka mezi dvířka mezi budovami "C" a "B".

Výstupy řízení režimu podle výřazu, ve strojové výřahů kuchyní, budování "C" bude  
 Neženo, výstupy z ústředny EPS =EPS-E02 přímo na místě při montáži včetně kabelových  
 rozvedu.




ZNAČENÍ PRVKŮ A KABELŮ EPS:

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|  | Adresná osnovná ústredňa EPS   |  | Bezdrôtový adresovaný telefónní hliásik s príslušenstvom                                 |
|  | ..... obsluhu adresy analogovej ústrednej EPS  |  | Bezdrôtový adresovaný telefónny hliásik s príslušenstvom                                 |
|  | Kľúčový trezor požární ochrany s príslušenstvom  |  | Vstupný/výstupný adresný preuk hliadý v motníckí adresní                                 |
|  | Obslužné pole požární ochrany s príslušenstvom   |  | Externí vstupný/výstupný adresný alarm hliadke   |
|  | Výkonný ZTP pro pójízení na pulit centralizované ochrany s príslušenstvom                |  | Bezdrôtový vstupný/výstupný adresný preuk hliadý v motníckí adresní EPS s príslušenstvom |
|   | Adresný bezdrôtový modul s príslušenstvom  |  | Požární dom elektrónickí kontrolní krabice   |
|  | Analogový adresovaný kaulový/telefónní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom  |  | Akustický požární signálizace EPS s príslušenstvom                                       |
|  | Analogový adresovaný optickoakustický hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom   |  | Akustický-výběrný požární signálizace EPS s príslušenstvom                               |
|  | Analogový adresovaný telefonní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom          |  | Bezdrôtová akusticko-výběrná   |
|  | Analogový adresovaný telefonní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom          |  | Externí signálizace EPS s príslušenstvom   |
|  | Analogový adresovaný telefonní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom          |  | Bezdrôtový adresovaný kaulový/telefónní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom |
|  | Bezdrôtový adresovaný kaulový/telefónní hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom |  | Bezdrôtový adresovaný optickoakustický hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom  |
|  | Bezdrôtový adresovaný optickoakustický hliásik s integrováním izolačím s príslušenstvom  |  |  |

POZNÁMKA:

Uchycení kabelových trž se konstruují podle technické pomoci požární odolnosti kabelových nosných systémů.  
Bude provedeno normové nosné konstrukce.  
V případě možnosti bude využito kabelových trž Mark Systems.  
Přesné umístění komponent EPS bude určeno a upřesněno na místě při montáži.  
Všechny instalace, including haly, adresné jednotky EPS a kvalitní světelné signifikace EPS bude uchyceno dle možností kabelových trž.  
Kabelové trž musí být vykonány podle požadavků požární odolnosti nosných konstrukcí.  
Rozmístění, rozpočet výstupů a napájení vodičů pořídit bezpečnostní záložní a další vodičové záření.  
Kabelové trž musí být vykonány podle aktuálních požadavků požární odolnosti nosných konstrukcí.  
Instalace a servis potrubí EPS umístěných ve výškách bude prováděn z lešení, nebo vysoceprůhledné plošiny.  
Kabely MM musí být oddělené od kabelů NN.  
Kabelové trž musí být instalovány v souladu s požadavky na provozu podle požadavků platných norem a předpisů.  
Tuto dokumentaci není výborný projektový dokumentace.

ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ BEZDRÁTOVÉHO ADRESNÉHO SYSTÉMU EPS:




ZNAČENÍ ZAŘÍZENÍ ADRESNÉHO SYSTÉMU EPS:

Diagram showing the connection of a 5-pin D-sub connector to an EPS link. The pins are labeled:

- 1 - pořadové číslo (adresa) pruhu zařazené do linky EPS
- 2 - číslo kruhové (LOOP) linky šifrovaný EPS
- 3 - číslo adresné šifrovaný EPS

ZNAČENÍ POŽÁRNÍCH HLÁSIČŮ V SKUPINÁCH SYSTÉMU EPS:



|   |  |                                    |
|---|--|------------------------------------|
| VÝROČNÍ PROJEKTANT: Miloslav Vaňous   |  | Miloslav Vaňous<br>U Potoka 750/IV |
| ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Miloslav Vaňous  |  | 566 01 Vysočké Mýto<br>ČO 7291850  |
| STAVBA: EPS v prostorách objektu Domova důchodců<br>Chrástská 781, 562 01 Otava |  | TEL: 736738282<br>TEL: 736738281   |
| INVESTOR: Město Otava<br>Sychrova 16, 562 08 Otava nad Orlicí                   |  | e-mail: miloslav.vanous.cz         |
| ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE – EPS  |  |                                    |
| KABELOVÉ TRASY A UMÍSTENÍ KONSTRUKCE EPS  |  |                                    |
| RÚDOVA – °C   |  |                                    |
| 1.NP  |  |                                    |
| ČÍSLO ZAKÁZKY: PD2023-011-12  |  | RO                                 |
| A4:   |  |                                    |